

#296830#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
19.03.2026	0,448	25,15	24	0	70,5	55,2	-
20.03.2026	0,416	25,04	24	0	70,3	56	-
21.03.2026	0,402	25,07	24	0	70,2	56,5	-
22.03.2026	0,401	25,36	24	0	70,3	56,7	-
23.03.2026	0,394	25,81	24	0	70,3	57,1	-
24.03.2026	0,387	26,27	24	0	70,5	57,9	-
25.03.2026	0,393	26,67	24	0	70,3	57,6	-
26.03.2026	0,405	25,89	24	0	70,3	56,9	-
27.03.2026	0,398	25,41	24	0	70	56,6	-
28.03.2026	0,385	25,72	24	0	70,3	57,5	-
29.03.2026	0,382	25,98	24	0	70,2	57,6	-
30.03.2026	0,385	26,09	24	0	70,2	57,6	-
31.03.2026	0,401	26	24	0	70,1	56,8	-
01.04.2026	0,413	25,85	24	0	70,3	56,6	-
02.04.2026	0,407	25,53	24	0	70	56,3	-
03.04.2026	0,406	25,58	24	0	70,2	56,5	-
04.04.2026	0,405	25,67	24	0	69,8	56,2	-
05.04.2026	0,409	26,17	24	0	70,3	56,8	-
06.04.2026	0,403	25,83	24	0	69,8	56,4	-
07.04.2026	0,407	25,52	24	0	70	56,3	-
08.04.2026	0,391	24,98	24	0	69,8	56,3	-
09.04.2026	0,385	24,8	24	0	70,1	56,8	-
10.04.2026	0,381	25,15	24	0	69,9	56,8	-
11.04.2026	0,382	25,83	24	0	70,2	57,6	-
12.04.2026	0,378	26,24	24	0	70,2	57,8	-
13.04.2026	0,39	26,46	24	0	70,4	57,8	-
14.04.2026	0,371	26,67	24	0	69,4	57,5	-
15.04.2026	0,317	24,48	23,07	128	65,5	54,6	-
16.04.2026	0,376	27,08	24	0	70,2	58,3	-
17.04.2026	0,388	27,12	24	0	70,4	58	-
18.04.2026	0,393	27,34	24	0	70,3	58	-
Итого:	12,199	800,76	743,07	0	0	0	0
Гкал	10,491						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,07

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
18.03.2026	1934,548	96973,31	162771,08
18.04.2026	1946,747	97774,07	163514,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 20.04.2026 7:29:11