

#10270#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 4066
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2021	0,334	21,8	24	0	67,9	54,7	4,8
25.03.2021	0,33	22,36	24	0	67,2	54,6	6,9
26.03.2021	0,325	22,3	24	0	67,2	54,7	5,1
27.03.2021	0,312	22,28	24	0	67,2	55,2	8,7
28.03.2021	0,288	21,12	23,87	128	65,7	54	5,8
29.03.2021	0,31	22,01	24	0	67,4	55,3	7,8
30.03.2021	0,304	22,3	24	0	67,8	56,2	9,8
31.03.2021	0,288	22,01	24	0	67,5	56,3	8,7
01.04.2021	0,29	21,49	24	0	67	55,4	4,7
02.04.2021	0,295	21,11	24	0	67	55	3,8
03.04.2021	0,289	21,04	24	0	66,9	55,2	3,8
04.04.2021	0,285	21,03	24	0	66,9	55,2	4,2
05.04.2021	0,285	20,67	24	0	65,7	53,8	2,7
06.04.2021	0,342	20,53	24	0	67,6	53,3	2,6
07.04.2021	0,353	20,69	24	0	67,5	52,8	2,8
08.04.2021	0,352	21,22	24	0	67,8	53,6	4,3
09.04.2021	0,34	21,5	24	0	67,4	53,8	7,2
10.04.2021	0,318	21,54	24	0	66,9	54,2	4,9
11.04.2021	0,309	21,77	24	0	67,4	55,2	10,3
12.04.2021	0,305	21,89	24	0	66,8	54,9	7,7
13.04.2021	0,287	21,41	24	0	65,4	53,9	4,7
14.04.2021	0,287	21,14	24	0	65	53,3	4,1
15.04.2021	0,305	21,52	24	0	65,6	53,4	5,8
16.04.2021	0,308	21,88	24	0	65,3	53,2	5,6
17.04.2021	0,319	22,6	24	0	65,7	53,6	8,3
18.04.2021	0,312	22,88	24	0	65,7	54	10,4
19.04.2021	0,298	22,86	24	0	65,9	54,8	11
20.04.2021	0,281	22,89	24	0	65,6	55	9,9
21.04.2021	0,268	22,41	24	0	65,5	55,3	8,6
22.04.2021	0,267	21,43	24	0	65,4	54,7	4,6
23.04.2021	0,272	21,41	24	0	65,8	54,9	-
Итого:	9,458	673,09	743,87	0	0	0	0
Гкал	8,134						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,87

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2021	1528,715	75792,7	119722,64
23.04.2021	1538,173	76465,79	120466,51

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 17:11:05