

#10261#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 4066
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2022	0,386	25,45	24	0	70,3	57,3	3,9
25.03.2022	0,369	25,02	24	0	70,5	57,8	7
26.03.2022	0,369	25,09	24	0	70,1	57,5	6,2
27.03.2022	0,362	24,65	24	0	70,3	57,7	5,2
28.03.2022	0,373	24,4	24	0	70,2	57,1	7
29.03.2022	0,265	16,51	16,76	128	70,5	56,6	4
30.03.2022	0,259	14,91	15,61	128	71,4	56,4	0,2
31.03.2022	0,445	22,88	24	0	73,5	56,8	-
01.04.2022	0,48	24,31	24	0	72,5	55,6	-
02.04.2022	0,491	24,98	24	0	71,8	54,9	-
03.04.2022	0,483	25,04	24	0	71,3	54,7	-
04.04.2022	0,477	25,07	24	0	70,8	54,5	-
05.04.2022	0,462	25,22	24	0	70,3	54,6	-
06.04.2022	0,439	24,95	24	0	70,2	55,1	-
07.04.2022	0,414	25	24	0	70,3	56,1	-
08.04.2022	0,373	23,58	24	0	70	56,4	-
09.04.2022	0,351	22,92	24	0	69,9	56,7	-
10.04.2022	0,341	22,62	24	0	70	57	-
11.04.2022	0,353	23,09	24	0	70,1	57	-
12.04.2022	0,362	23,55	24	0	70,1	56,9	-
13.04.2022	0,387	24,44	24	0	70,3	56,7	-
14.04.2022	0,377	24,09	24	0	70,4	57	-
15.04.2022	0,38	23,88	24	0	70,2	56,5	-
16.04.2022	0,381	23,88	24	0	70,1	56,4	-
17.04.2022	0,367	23,55	24	0	70,1	56,7	-
18.04.2022	0,375	23,72	24	0	70,2	56,7	-
19.04.2022	0,386	24,18	24	0	70,2	56,5	-
20.04.2022	0,357	23,45	24	0	70,3	57,3	-
21.04.2022	0,307	22,06	24	0	70,2	58,3	-
22.04.2022	0,31	22,29	24	0	70,2	58,3	-
23.04.2022	0,307	22,08	24	0	70,1	58,2	-
Итого:	11,788	726,86	728,37	0	0	0	0
Гкал	10,138						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 728,37

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2022	1619,17	81010,73	128476,09
23.04.2022	1630,958	81737,59	129204,47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 7:22:29