

#10268#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 10.05.2021

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 4066
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2021	0,263	21,24	24	0	65,4	54,8	4
25.04.2021	0,261	21,04	24	0	65,7	55,1	3,7
26.04.2021	0,261	20,7	24	0	65,3	54,4	2,9
27.04.2021	0,306	21,1	24	0	65,9	53,5	4,1
28.04.2021	0,324	21,89	24	0	65,5	52,8	6,7
29.04.2021	0,32	21,99	24	0	65,9	53,4	9,3
30.04.2021	0,305	24,17	24	0	65,2	53,8	7
01.05.2021	0,326	28,4	24	0	68,9	59,1	7,3
02.05.2021	0,313	27,69	24	0	69	59,3	6,2
03.05.2021	0,313	27,22	24	0	68,8	58,9	5,8
04.05.2021	0,286	25,57	22,25	128	68,4	58,8	9,6
05.05.2021	0,306	26,47	24	0	68,9	58,9	10,4
06.05.2021	0,298	24,51	24	0	68,2	57,8	6,9
07.05.2021	0,304	25,05	24	0	68,4	58	6,9
08.05.2021	0,307	25,53	24	0	69	58,7	6,3
09.05.2021	0,299	26,11	24	0	68,8	58,9	11,1
10.05.2021	0,286	25,81	24	0	68,6	59,1	-
Итого:	5,078	414,49	406,25	0	0	0	0
Гкал	4,367						

Общее время работы системы, ч 408
Период нормальной работы системы, ч 406,25

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2021	1538,173	76465,79	120466,51
10.05.2021	1543,251	76880,28	120872,76

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 12.05.2021 11:45:13
