

#99038#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
08.10.2024	0,184	16,13	22,87	128	48,3	42,2	-
09.10.2024	0,325	24,96	24	0	68,7	57,5	-
10.10.2024	0,345	24,89	24	0	68,5	56,6	-
11.10.2024	0,35	24,98	24	0	68,4	56,4	-
12.10.2024	0,343	23,22	24	0	68,4	55,8	-
13.10.2024	0,33	22,5	24	0	67,8	55,1	-
14.10.2024	0,331	22,36	24	0	68,2	55,6	-
15.10.2024	0,322	22,11	24	0	68,4	55,9	-
16.10.2024	0,328	21,85	24	0	68,2	55,4	-
17.10.2024	0,323	21,67	24	0	68,1	55,3	-
18.10.2024	0,326	21,68	24	0	68,3	55,4	-
19.10.2024	0,328	21,88	24	0	68,3	55,4	-
20.10.2024	0,325	21,6	24	0	68,3	55,4	-
21.10.2024	0,322	21,61	24	0	68,2	55,5	-
22.10.2024	0,303	21,67	24	0	68,5	56,5	-
23.10.2024	0,294	21,71	24	0	68,3	56,6	-
Итого:	5,079	354,82	382,87	0	0	0	0
Гкал	4,368						

Общее время работы системы, ч 384
Период нормальной работы системы, ч 382,87

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
07.10.2024	1795,956	90719	150126,54
23.10.2024	1801,035	91073,82	150509,4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 9:15:49