

#10278#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 4066
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2022	0,296	16,81	24	0	65,6	50,5	-
25.10.2022	0,284	16,88	24	0	65,6	51,2	-
26.10.2022	0,267	16,48	24	0	66	52,1	-
27.10.2022	0,264	16,5	24	0	65,9	52,1	-
28.10.2022	0,265	16,81	24	0	66	52,5	-
29.10.2022	0,26	16,75	24	0	65,7	52,4	-
30.10.2022	0,253	16,65	24	0	65,3	52,2	-
31.10.2022	0,248	16,57	24	0	65,3	52,4	-
01.11.2022	0,232	16,51	24	0	65	52,9	-
02.11.2022	0,232	16,3	24	0	65,3	53,1	-
03.11.2022	0,252	16,32	24	0	66	52,8	-
04.11.2022	0,275	16,33	24	0	65,6	51,1	-
05.11.2022	0,283	16,35	24	0	65,7	50,9	-
06.11.2022	0,277	16,16	24	0	65,6	50,8	-
07.11.2022	0,277	15,93	24	0	65,5	50,5	-
08.11.2022	0,168	9,95	14,68	128	65,3	50,8	-
09.11.2022	0,274	16,07	24	0	64,7	50	-
10.11.2022	0,284	16,09	24	0	65	49,8	-
11.11.2022	0,272	16,13	24	0	65,4	51	-
12.11.2022	0,259	16,3	24	0	65,6	52	-
13.11.2022	0,259	16,59	24	0	65,7	52,3	-
14.11.2022	0,261	16,37	24	0	65,6	51,8	-
15.11.2022	0,286	16,4	24	0	65,6	50,6	-
16.11.2022	0,326	15,68	24	0	67,2	49,3	-
17.11.2022	0,383	15,19	24	0	71,2	49,5	-
18.11.2022	0,418	15,01	24	0	73,1	49,2	-
19.11.2022	0,428	14,45	24	0	73,9	48,4	-
20.11.2022	0,444	14,88	24	0	75,4	49,8	-
21.11.2022	0,456	15,28	24	0	75	49,4	-
22.11.2022	0,451	15,37	24	0	73,2	47,9	-
23.11.2022	0,457	15,17	24	0	74,2	48,3	-
Итого:	9,391	492,28	734,68	0	0	0	0
Гкал	8,076						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 734,68

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2022	1638,371	82193,91	133596,45
23.11.2022	1647,762	82686,19	134331,14

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.11.2022 7:22:40