

#49507#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2023	0,358	28,33	24	0	68,2	57,4	-
25.10.2023	0,338	27,41	24	0	67,8	57,2	-
26.10.2023	0,35	26,79	24	0	68,4	57,2	-
27.10.2023	0,377	27,12	24	0	68,4	56,4	-
28.10.2023	0,404	27,49	24	0	68,6	56	-
29.10.2023	0,388	26,92	24	0	67,4	55	-
30.10.2023	0,377	27,66	24	0	68,3	56,6	-
31.10.2023	0,37	27,17	24	0	68,6	56,9	-
01.11.2023	0,359	26,44	24	0	68,4	56,7	-
02.11.2023	0,351	25,94	24	0	68,5	56,9	-
03.11.2023	0,348	26,12	24	0	68,3	56,9	-
04.11.2023	0,342	25,87	24	0	68,2	56,9	-
05.11.2023	0,343	25,46	24	0	68,4	56,8	-
06.11.2023	0,344	25,74	24	0	68,4	57	-
07.11.2023	0,362	26,28	24	0	68,7	56,8	-
08.11.2023	0,364	26,47	24	0	68,4	56,6	-
09.11.2023	0,363	26,43	24	0	68,6	56,8	-
10.11.2023	0,354	26,3	24	0	68,5	57	-
11.11.2023	0,344	25,95	24	0	68,5	57,2	-
12.11.2023	0,34	25,86	24	0	68,2	57	-
13.11.2023	0,352	25,92	24	0	68,6	56,9	-
14.11.2023	0,363	25,72	24	0	68,4	56,2	-
15.11.2023	0,388	26,04	24	0	68,5	55,7	-
16.11.2023	0,422	26,04	24	0	70,2	56,3	-
17.11.2023	0,473	25,66	24	0	72,9	57,1	-
18.11.2023	0,487	25,75	24	0	73,6	57,4	-
19.11.2023	0,489	25,71	24	0	73,7	57,4	-
20.11.2023	0,496	25,69	24	0	73,6	57	-
21.11.2023	0,517	24,95	24	0	75,8	58	-
22.11.2023	0,508	24,77	24	0	75,7	58,1	-
23.11.2023	0,476	26,07	24	0	71,9	56,2	-
Итого:	12,147	814,07	744	0	0	0	0
Гкал	10,446						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2023	1718,11	86142,05	141732,96
23.11.2023	1730,257	86956,12	142476,96

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2023 7:31:02