

#10265#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 4066
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2021	0,394	25,59	24	0	67	53,8	-
25.11.2021	0,405	25,48	24	0	66,7	53	-
26.11.2021	0,429	24,61	24	0	69,7	54,7	-
27.11.2021	0,446	23,87	24	0	71,8	55,7	-
28.11.2021	0,467	24,42	24	0	71,8	55,3	-
29.11.2021	0,494	24,13	24	0	73	55,5	-
30.11.2021	0,483	24,31	24	0	71,7	54,6	-
01.12.2021	0,513	23,75	24	0	74	55,5	-
02.12.2021	0,484	24,48	24	0	71	54,1	-
03.12.2021	0,495	23,84	24	0	73,5	55,7	-
04.12.2021	0,495	23,55	24	0	74,2	56,1	-
05.12.2021	0,521	23,95	24	0	74,4	55,7	-
06.12.2021	0,568	21,59	24	0	78,9	56,2	-
07.12.2021	0,614	20,04	24	0	82,6	56,3	-
08.12.2021	0,625	19,83	24	0	83,5	56,5	-
09.12.2021	0,594	20,29	24	0	80,9	55,7	-
10.12.2021	0,546	21,85	24	0	75,7	54,2	-
11.12.2021	0,546	22,36	24	0	75,4	54,4	-
12.12.2021	0,545	22,13	24	0	76	54,9	-
13.12.2021	0,532	21,92	24	0	75,7	54,9	-
14.12.2021	0,507	22,71	24	0	72,6	53,5	-
15.12.2021	0,47	22,82	24	0	69,7	52	-
16.12.2021	0,446	23,02	24	0	68,3	51,6	-
17.12.2021	0,439	22,57	24	0	68,2	51,4	-
18.12.2021	0,427	22,51	24	0	68	51,8	-
19.12.2021	0,427	22,13	24	0	68,6	52	-
20.12.2021	0,498	21,55	24	0	74,5	54,6	-
21.12.2021	0,543	20,83	24	0	78,6	56,2	-
22.12.2021	0,54	20,35	24	0	79,3	56,5	-
23.12.2021	0,537	20,73	24	0	78,2	56	-
Итого:	15,03	681,21	720	0	0	0	0
Гкал	12,926						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2021	1562,32	78252,92	125599,13
23.12.2021	1577,35	78934,13	126319,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2021 7:36:34