

#63929#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2023	0,472	26,61	24	0	70,6	55,3	3,5
25.11.2023	0,501	24,99	24	0	74,5	57,3	-0,2
26.11.2023	0,513	24,39	24	0	76,3	58,2	-2,4
27.11.2023	0,534	23,7	24	0	78,2	58,8	-7,5
28.11.2023	0,539	23,46	24	0	78,3	58,6	-7,3
29.11.2023	0,564	23,51	24	0	79,1	58,6	-6,5
30.11.2023	0,556	23,62	24	0	78,3	58,1	-5,4
01.12.2023	0,543	24,3	24	0	76,6	57,4	-
02.12.2023	0,532	24,74	24	0	75,4	56,9	-
03.12.2023	0,531	24,89	24	0	75,1	56,7	-
04.12.2023	0,527	25,01	24	0	74,7	56,6	-
05.12.2023	0,549	24,64	24	0	77,1	58	-
06.12.2023	0,575	23,84	24	0	78,9	58,2	-
07.12.2023	0,563	24,53	24	0	77,4	57,7	-
08.12.2023	0,566	24,21	24	0	78,2	58,1	-
09.12.2023	0,569	24,01	24	0	78,6	58,3	-
10.12.2023	0,539	24,58	24	0	75,9	57,1	-
11.12.2023	0,514	25,04	24	0	73,4	55,8	-
12.12.2023	0,466	25,6	24	0	69,8	54,2	-
13.12.2023	0,498	25,44	24	0	72,9	56	-
14.12.2023	0,522	24,42	24	0	75,1	56,8	-
15.12.2023	0,496	24,99	24	0	73	56	-
16.12.2023	0,438	25,95	24	0	68,2	53,7	-
17.12.2023	0,44	26,69	24	0	68,5	54,3	-
18.12.2023	0,429	26,6	24	0	68,6	54,7	-
19.12.2023	0,42	26,47	24	0	68,6	55	-
20.12.2023	0,426	26,25	24	0	68,5	54,5	-
21.12.2023	0,436	26,02	24	0	69,2	54,8	-
22.12.2023	0,467	25,58	24	0	71	55,3	-
23.12.2023	0,487	24,95	24	0	73,2	56,4	-
Итого:	15,212	749,03	720	0	0	0	0
Гкал	13,082						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2023	1730,257	86956,12	142476,96
23.12.2023	1745,469	87705,15	143196,96

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 14:49:16