

#108866#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2024	0,355	16,42	24	0	69,9	51,4	1,2
25.11.2024	0,343	17,61	24	0	67,7	50,9	5,9
26.11.2024	0,364	18,66	24	0	67,8	51	7,3
27.11.2024	0,368	18,58	23,99	128	67,6	50,6	4,7
28.11.2024	0,364	18,65	24	0	67,4	50,6	4,4
29.11.2024	0,371	18,66	24	0	67,7	50,6	4,2
30.11.2024	0,362	18,3	24	0	67,5	50,5	4,1
01.12.2024	0,373	18,14	24	0	68	50,3	2,2
02.12.2024	0,381	18	24	0	68,1	49,9	2,9
03.12.2024	0,375	18,16	24	0	67,5	49,7	-
04.12.2024	0,375	17,55	24	0	69,1	50,7	-
05.12.2024	0,374	17,69	24	0	69,2	51	-
06.12.2024	0,377	17,34	24	0	69,2	50,5	-
07.12.2024	0,408	17,67	24	0	71,8	52	-
08.12.2024	0,39	17,65	24	0	70,1	51,1	-
09.12.2024	0,392	17,61	24	0	70,1	51	-
10.12.2024	0,416	17,48	24	0	72,2	51,7	-
11.12.2024	0,404	17,62	24	0	70,7	51	-
12.12.2024	0,403	17,64	24	0	70,3	50,6	-
13.12.2024	0,442	17,54	24	0	73,6	51,9	-
14.12.2024	0,442	17,57	24	0	73,7	52,1	-
15.12.2024	0,396	17,71	24	0	69,5	50,3	-
16.12.2024	0,382	18,21	24	0	67,8	49,8	-
17.12.2024	0,368	18,02	24	0	67,5	49,9	-
18.12.2024	0,371	18,2	24	0	67,5	50	-
19.12.2024	0,367	18,74	24	0	67,7	50,9	-
20.12.2024	0,345	18,17	24	0	67	50,7	-
21.12.2024	0,349	17,84	24	0	67,4	50,6	-
22.12.2024	0,353	18,05	24	0	67	50,2	-
23.12.2024	0,357	18,07	24	0	67,6	50,6	-
Итого:	11,367	537,55	719,99	0	0	0	0
Гкал	9,776						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2024	1811,09	91692,01	151253,4
23.12.2024	1822,457	92229,56	151973,39

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2024 7:57:07