

#10276#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 4066
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2022	0,415	15,48	24	0	69,2	46,2	0,5
25.12.2022	0,433	15,57	24	0	71	47,1	-0,6
26.12.2022	0,422	15,82	23,99	128	70,2	47,2	2,3
27.12.2022	0,435	18,48	23,99	128	69,2	48,6	4,2
28.12.2022	0,477	23,35	24	0	69,2	51,7	2,1
29.12.2022	0,469	24,21	24	0	68,8	52,1	5,6
30.12.2022	0,454	24,27	24	0	67,9	51,8	6,3
31.12.2022	0,444	24,26	24	0	67,3	51,5	6,1
01.01.2023	0,456	25,35	24	0	68,4	53	-
02.01.2023	0,451	25,17	24	0	68,3	52,9	-
03.01.2023	0,457	24,76	24	0	68,3	52,4	-
04.01.2023	0,461	24,41	24	0	68,1	51,9	-
05.01.2023	0,462	24,28	24	0	68,7	52,4	-
06.01.2023	0,53	22,99	24	0	73,7	53,9	-
07.01.2023	0,557	23,42	24	0	76,1	55,7	-
08.01.2023	0,537	23,68	24	0	74,6	55,1	-
09.01.2023	0,512	23,68	24	0	72,6	54,1	-
10.01.2023	0,474	23,92	24	0	70,8	53,8	-
11.01.2023	0,444	24,01	24	0	69,8	53,9	-
12.01.2023	0,409	23,7	24	0	69,4	54,6	-
13.01.2023	0,402	23,99	24	0	69	54,6	-
14.01.2023	0,408	23,97	24	0	69	54,3	-
15.01.2023	0,404	23,7	24	0	69	54,3	-
16.01.2023	0,408	22,79	24	0	69,6	54,2	-
17.01.2023	0,407	23,11	24	0	69,7	54,5	-
18.01.2023	0,447	22,6	24	0	72,1	55,1	-
19.01.2023	0,46	22,7	24	0	72,8	55,4	-
20.01.2023	0,475	22,51	24	0	74,4	56,3	-
21.01.2023	0,49	22,55	24	0	75,2	56,5	-
22.01.2023	0,498	22,71	24	0	75,2	56,4	-
23.01.2023	0,512	22,92	24	0	75,4	56,2	-
Итого:	14,21	704,36	743,98	0	0	0	0
Гкал	12,221						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2022	1661,614	83141,24	135032,13
23.01.2023	1675,824	83845,6	135776,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.01.2023 12:14:23