

#67521#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2023	0,48	25,06	24	0	73	56,6	-
25.12.2023	0,441	26,15	24	0	69,6	55,1	-
26.12.2023	0,438	26,35	24	0	68,3	54,1	-
27.12.2023	0,448	26,42	24	0	68,7	54,2	-
28.12.2023	0,46	26,3	24	0	70,6	55,6	-
29.12.2023	0,44	27,11	24	0	68,5	54,6	-
30.12.2023	0,447	27,02	24	0	68,6	54,4	-
31.12.2023	0,456	26,64	24	0	69,5	54,8	-
01.01.2024	0,489	26,09	24	0	72,7	56,6	-
02.01.2024	0,528	24,32	24	0	77	58,3	-
03.01.2024	0,553	22,98	24	0	79,7	59,1	-
04.01.2024	0,568	22,23	24	0	81,3	59,4	-
05.01.2024	0,546	23,41	24	0	78,8	58,8	-
06.01.2024	0,55	23,81	24	0	78,3	58,5	-
07.01.2024	0,628	21,83	24	0	84,8	60,1	-
08.01.2024	0,653	21,82	24	0	85,8	60,1	-
09.01.2024	0,633	23,29	24	0	82,6	59,2	-
10.01.2024	0,569	25,31	24	0	76,6	57,3	-
11.01.2024	0,53	25,56	24	0	75	57,2	-
12.01.2024	0,544	25,35	24	0	75,4	57	-
13.01.2024	0,557	25,3	24	0	76,2	57,3	-
14.01.2024	0,538	24,99	24	0	75,7	57,2	-
15.01.2024	0,526	24,57	24	0	75,6	57,2	-
16.01.2024	0,564	23,92	24	0	78,1	57,9	-
17.01.2024	0,577	23,53	24	0	79,2	58,1	-
18.01.2024	0,546	24,19	24	0	76,8	57,4	-
19.01.2024	0,554	24,51	24	0	76,6	57,2	-
20.01.2024	0,554	24,93	24	0	76,4	57,3	-
21.01.2024	0,541	25,03	24	0	75,7	57,2	-
22.01.2024	0,507	25,78	24	0	72,5	55,6	-
23.01.2024	0,483	26,63	24	0	69,6	54,1	-
Итого:	16,348	770,43	744	0	0	0	0
Гкал	14,059						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2023	1745,469	87705,15	143196,96
23.01.2024	1761,817	88475,58	143940,96

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2024 7:48:52