

#10259#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Климов Сергей Евгеньевич, ИП
Адрес потребителя Елизаветинская 9, Калининград
Номер абонента 5339
Порядковый номер 8700
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014042
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	0,203	0	2,258	0	0	2,217	0	0	24	0	63,3	41,5	0,32	0,27	9,9
22.04.2021	0,204	0	2,24	0	0	2,199	0	0	24	0	63,4	41,3	0,31	0,26	8,6
23.04.2021	0,223	0	2,357	0	0	2,313	0	0	24	0	64,1	41,1	0,31	0,26	4,6
24.04.2021	0,215	0	2,356	0	0	2,312	0	0	24	0	63,8	41,6	0,31	0,26	4,6
25.04.2021	0,21	0	2,316	0	0	2,272	0	0	24	0	64,1	42	0,32	0,27	4
26.04.2021	0,223	0	2,52	0	0	2,473	0	0	24	0	64	42,5	0,31	0,26	3,7
27.04.2021	0,258	0	2,652	0	0	2,602	0	0	24	0	64,6	40,9	0,32	0,27	2,9
28.04.2021	0,163	0	1,95	0	0	1,914	0	0	24	0	63,1	42,7	0,32	0,27	4,1
29.04.2021	0,034	0	0,729	0	0	0,717	0	0	24	0	57,1	46	0,32	0,27	6,7
30.04.2021	0,217	0	2,313	0	0	2,271	0	0	24	0	62,6	39,7	0,25	0,2	9,3
01.05.2021	0,265	0	2,742	0	0	2,691	0	0	24	0	63,8	40,3	0,25	0,21	7
02.05.2021	0,266	0	2,797	0	0	2,746	0	0	24	0	63,5	40,3	0,25	0,2	7,3
03.05.2021	0,253	0	2,658	0	0	2,608	0	0	24	0	63,7	40,5	0,24	0,2	6,2
04.05.2021	0,103	0	1,336	0	0	1,313	0	0	24	0	59,8	41,1	0,24	0,2	5,8
05.05.2021	0,035	0	0,682	0	0	0,672	0	0	24	0	55,9	43,5	0,25	0,21	9,6
06.05.2021	0,033	0	0,661	0	0	0,651	0	0	24	0	55,2	43,1	0,24	0,2	10,4
07.05.2021	0,26	0	2,618	0	0	2,57	0	0	24	0	63,6	39,4	0,25	0,21	6,9
08.05.2021	0,309	0	3,147	0	0	3,088	0	0	24	0	63,8	39,8	0,26	0,21	6,9
09.05.2021	0,303	0	3,046	0	0	2,989	0	0	24	0	63,7	39,6	0,24	0,2	6,3
10.05.2021	0,148	0	1,661	0	0	1,632	0	0	24	0	61,8	40,2	0,24	0,2	11,1
11.05.2021	0,111	0	1,36	0	0	1,337	0	0	24	0	60,8	40,9	0,25	0,21	17,8
12.05.2021	0,03	0	0,64	0	0	0,63	0	0	24	0	55,8	44,5	0,26	0,22	19,7
13.05.2021	0,031	0	0,623	0	0	0,614	0	0	24	0	55,5	43,5	0,25	0,21	19,2
14.05.2021	0,029	0	0,607	0	0	0,598	0	0	24	0	55	43,2	0,25	0,2	9,9
15.05.2021	0,023	0	0,563	0	0	0,555	0	0	24	0	54,3	44,5	0,25	0,21	10,6
16.05.2021	0,023	0	0,582	0	0	0,574	0	0	24	0	54,5	45	0,25	0,21	10
17.05.2021	0,031	0	0,602	0	0	0,594	0	0	24	0	55	42,7	0,25	0,2	12,5
18.05.2021	0,029	0	0,598	0	0	0,589	0	0	24	0	54,9	43,1	0,25	0,2	14,5
19.05.2021	0,022	0	0,552	0	0	0,545	0	0	24	0	54,2	44,6	0,25	0,21	11,4
20.05.2021	0,027	0	0,626	0	0	0,617	0	0	24	0	55,4	44,8	0,25	0,21	10,4
Итого:	4,281	0	49,792	0	0	48,903	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,022														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	105,931	958,521	0	0,005	937,893	0	0,003	12711	0
20.05.2021	110,21	1008,31	0	0,005	986,795	0	0,003	13431	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 9:08:45