

#10258#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Климов Сергей Евгеньевич, ИП
Адрес потребителя Елизаветинская 9, Калининград
Номер абонента 5339
Порядковый номер 8700
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014042
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2021 | 0,03 | 0 | 0,604 | 0 | 0 | 0,595 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,2 | 43,2 | 0,25 | 0,2 | - |
| 22.05.2021 | 0,024 | 0 | 0,571 | 0 | 0 | 0,563 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,7 | 44,4 | 0,25 | 0,21 | 14 |
| 23.05.2021 | 0,021 | 0 | 0,544 | 0 | 0 | 0,536 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,4 | 45,3 | 0,25 | 0,21 | - |
| 24.05.2021 | 0,029 | 0 | 0,645 | 0 | 0 | 0,635 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,8 | 44,8 | 0,26 | 0,21 | - |
| 25.05.2021 | 0,027 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,591 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 44,1 | 0,25 | 0,21 | 16 |
| 26.05.2021 | 0,029 | 0 | 0,613 | 0 | 0 | 0,605 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 44 | 0,25 | 0,21 | - |
| 27.05.2021 | 0,025 | 0 | 0,577 | 0 | 0 | 0,569 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,8 | 44,4 | 0,25 | 0,21 | - |
| 28.05.2021 | 0,026 | 0 | 0,599 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 44,4 | 0,25 | 0,21 | - |
| 29.05.2021 | 0,025 | 0 | 0,588 | 0 | 0 | 0,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,2 | 45 | 0,25 | 0,21 | 11 |
| 30.05.2021 | 0,029 | 0 | 0,587 | 0 | 0 | 0,578 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 44,9 | 0,25 | 0,21 | 12,3 |
| 31.05.2021 | 0,032 | 0 | 0,611 | 0 | 0 | 0,602 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 44 | 0,25 | 0,21 | - |
| 01.06.2021 | 0,047 | 0 | 0,708 | 0 | 0 | 0,697 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,3 | 42,2 | 0,25 | 0,21 | 16 |
| 02.06.2021 | 0,025 | 0 | 0,539 | 0 | 0 | 0,532 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56 | 44,8 | 0,25 | 0,21 | - |
| 03.06.2021 | 0,023 | 0 | 0,543 | 0 | 0 | 0,535 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 45,9 | 0,26 | 0,21 | - |
| 04.06.2021 | 0,025 | 0 | 0,552 | 0 | 0 | 0,544 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,4 | 45,5 | 0,26 | 0,21 | 15 |
| 05.06.2021 | 0,02 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0,483 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 45,3 | 0,25 | 0,21 | - |
| 06.06.2021 | 0,021 | 0 | 0,497 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 45,3 | 0,25 | 0,21 | 13,4 |
| 07.06.2021 | 0,021 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,493 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 45,6 | 0,25 | 0,21 | 22 |
| 08.06.2021 | 0,021 | 0 | 0,492 | 0 | 0 | 0,485 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 45,5 | 0,25 | 0,21 | - |
| 09.06.2021 | 0,021 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,8 | 44,8 | 0,25 | 0,21 | 18,8 |
| 10.06.2021 | 0,023 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0,542 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,9 | 44,9 | 0,25 | 0,21 | 21 |
| 11.06.2021 | 0,02 | 0 | 0,521 | 0 | 0 | 0,514 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,2 | 44,9 | 0,25 | 0,21 | - |
| 12.06.2021 | 0,017 | 0 | 0,478 | 0 | 0 | 0,471 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,5 | 45 | 0,25 | 0,2 | - |
| 13.06.2021 | 0,02 | 0 | 0,522 | 0 | 0 | 0,515 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,5 | 45,1 | 0,25 | 0,21 | - |
| 14.06.2021 | 0,02 | 0 | 0,538 | 0 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 46,1 | 0,26 | 0,22 | - |
| 15.06.2021 | 0,025 | 0 | 0,537 | 0 | 0 | 0,529 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 43,9 | 0,25 | 0,21 | - |
| 16.06.2021 | 0,022 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0,532 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 45,3 | 0,26 | 0,21 | - |
| 17.06.2021 | 0,021 | 0 | 0,506 | 0 | 0 | 0,499 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 44,5 | 0,25 | 0,21 | - |
| 18.06.2021 | 0,024 | 0 | 0,534 | 0 | 0 | 0,527 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 44,5 | 0,26 | 0,21 | - |
| 19.06.2021 | 0,017 | 0 | 0,484 | 0 | 0 | 0,477 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,7 | 46,4 | 0,26 | 0,22 | - |
| 20.06.2021 | 0,014 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,5 | 45,3 | 0,25 | 0,21 | - |
| Итого: | 0,744 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16,757 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0,178 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.05.2021 | 110,21 | 1008,31 | 0 | 0,005 | 986,795 | 0 | 0,003 | 13431 | 0 |
| 20.06.2021 | 110,954 | 1025,311 | 0 | 0,005 | 1003,553 | 0 | 0,003 | 14175 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:58:33