

#30397#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 14.09.2023 по 21.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Климов Сергей Евгеньевич, ИП
Елизаветинская 9, Калининград
5339

Заводской номер счётчика 14014042	Показания прибора, ГДж 21.09.2023	Предыдущие показания, ГДж 14.09.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0,164	0	0.164	0.039

Подпись исполнителя _____



#30396#

Отчёт за период с 14.09.2023 по 21.09.2023.

Номер абонента 5339
 Порядковый номер 8700
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 14014042
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQг, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
15.09.2023	-	0,011	0	0,269	0	0	0,264	0	0	24	0	58	47,7	0,49	0,35
16.09.2023	-	0,025	0	0,607	0	0	0,598	0	0	24	0	57,2	47,3	0,33	0,28
17.09.2023	-	0,025	0	0,62	0	0	0,611	0	0	24	0	56,9	47,3	0,33	0,28
18.09.2023	-	0,024	0	0,612	0	0	0,602	0	0	24	0	56,7	47,2	0,33	0,28
19.09.2023	-	0,027	0	0,645	0	0	0,635	0	0	24	0	57	46,8	0,33	0,28
20.09.2023	-	0,027	0	0,63	0	0	0,621	0	0	24	0	57,1	46,6	0,33	0,28
21.09.2023	-	0,025	0	0,608	0	0	0,598	0	0	24	0	56,6	46,8	0,31	0,26
Итого:	-	0,164	0	3,991	0	0	3,929	0	0	168	0	57,07	47,1	0,35	0,29

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
14.09.2023	0	0	0	0	0	0	0	323	0
21.09.2023	0,164	3,989	0	0	3,929	0	0	491	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
