

#116587#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Калининградское ГОРПО  
Адрес потребителя Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмар")  
Номер абонента 438  
Порядковый номер 4421  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00091595  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,841	0	74,8	74,36	0	72,84	72,92	0	0	24	0	0	77,6	66,1	11,54	0,7	0,7	-
22.01.2025	0,84	0	74,76	74,32	0	72,74	72,82	0	0	24	0	0	78,1	66,6	11,55	0,7	0,7	-
23.01.2025	0,845	0	74,6	74,13	0	72,62	72,64	0	0	24	0	0	77,7	66,1	11,61	0,7	0,7	-
24.01.2025	0,766	0	75,33	74,93	0	73,5	73,52	0	0	24	0	0	74,5	64	10,42	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,723	0	76,57	76,21	0	74,76	74,83	0	0	24	0	0	72,6	62,9	9,69	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,719	0	77,48	77,12	0	75,72	75,71	0	0	24	0	0	72	62,6	9,48	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,71	0	77,9	77,57	0	76,12	76,15	0	0	24	0	0	71,9	62,6	9,32	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,686	0	79,99	79,69	0	78,07	78,25	0	0	24	0	0	72,3	63,5	8,8	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,637	0	79,72	79,45	0	77,81	78,01	0	0	24	0	0	71,9	63,7	8,2	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,581	0	73,2	72,97	0	71,64	71,78	0	0	24	0	0	68,2	60	8,1	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,644	0	76,46	76,18	0	74,73	74,77	0	0	24	0	0	71,6	63	8,62	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,69	0	75,2	74,85	0	73,41	73,43	0	0	24	0	0	73,3	63,9	9,38	0,7	0,7	-
02.02.2025	0,725	0	75,66	75,29	0	73,74	73,84	0	0	24	0	0	75,4	65,6	9,81	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,755	0	75,16	74,75	0	73,19	73,25	0	0	24	0	0	76,8	66,5	10,32	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,73	0	75,85	75,44	0	73,98	74	0	0	24	0	0	74,3	64,4	9,86	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,73	0	75,2	74,79	0	73,3	73,35	0	0	24	0	0	74,6	64,6	9,97	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,693	0	76,36	75,99	0	74,59	74,58	0	0	24	0	0	72,4	63,1	9,29	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,757	0	74,83	74,39	0	72,92	72,95	0	0	24	0	0	75,4	65	10,39	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,877	0	73,58	73,05	0	71,47	71,54	0	0	24	0	0	80,7	68,4	12,25	0,7	0,7	-
09.02.2025	0,901	0	73,54	72,96	0	71,39	71,37	0	0	24	0	0	82,3	69,7	12,6	0,7	0,7	-
10.02.2025	0,939	0	72,27	71,61	0	70,11	70,01	0	0	24	0	0	83,9	70,6	13,33	0,7	0,7	-
11.02.2025	0,955	0	71,18	70,49	0	68,97	68,96	0	0	24	0	0	84,2	70,4	13,84	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,958	0	71,92	71,2	0	69,76	69,61	0	0	24	0	0	83,6	69,8	13,74	0,7	0,7	-
13.02.2025	0,915	0	72,96	72,27	0	70,8	70,67	0	0	24	0	0	82,8	69,9	12,87	0,7	0,7	-
14.02.2025	0,849	0	73,82	73,21	0	71,66	71,6	0	0	24	0	0	81,8	69,9	11,86	0,7	0,7	-
15.02.2025	0,86	0	74,16	73,53	0	71,99	71,86	0	0	24	0	0	82,2	70,3	11,99	0,7	0,7	-
16.02.2025	0,87	0	71,62	71,15	0	69,49	69,6	0	0	24	0	0	82,9	70,4	12,52	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,382	0	32,67	32,68	0	31,77	32,05	0	0	24	0	0	78,3	66,6	11,75	0,7	0,7	-
18.02.2025	0,906	0	72,51	72,15	0	70,45	70,69	0	0	24	0	0	80,6	67,7	12,83	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,879	0	70,9	70,12	0	68,88	68,7	0	0	24	0	0	80,5	67,8	12,75	0,7	0,7	-
20.02.2025	0,894	0	70,79	69,97	0	68,68	68,44	0	0	24	0	0	82,8	69,8	12,99	0,7	0,7	-
Итого:	24,257	0	2270,99	2256,82	0	2211,1	2211,9	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,257																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2025	198,031	20643,48	20521,89	0	20143,16	20138,95	0
20.02.2025	222,288	22914,47	22778,71	0	22354,26	22350,85	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 14:01:51