

#10229#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Калининградское ГОРПО
Адрес потребителя Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмар")
Номер абонента
Порядковый номер 4421
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,826	0	66,51	66,77	0	64,82	65,57	0	0	24	0	0	76,9	64,2	12,71	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	0,807	0	67,19	67,48	0	65,51	66,27	0	0	24	0	0	76,5	64,3	12,26	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	0,785	0	66,66	66,94	0	64,98	65,74	0	0	24	0	0	75,8	63,7	12,08	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	0,72	0	67,63	68	0	66,02	66,8	0	0	24	0	0	73,9	63	10,91	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,622	0	68,08	68,57	0	66,5	67,37	0	0	24	0	0	71,9	62,5	9,38	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,619	0	66,15	66,63	0	64,67	65,43	0	0	24	0	0	71,7	62,1	9,58	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,627	0	65,34	65,78	0	63,85	64,58	0	0	24	0	0	72,3	62,5	9,84	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,643	0	64,63	65,01	0	63,09	63,81	0	0	24	0	0	73,7	63,5	10,18	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,705	0	64,17	63,57	0	62,59	62,38	0	0	24	0	0	74,8	63,6	11,22	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,733	0	64,72	63,42	0	63,11	62,25	0	0	24	0	0	74,1	62,5	11,59	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,755	0	65,65	64,28	0	63,97	63,08	0	0	24	0	0	77	65,2	11,78	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,729	0	64,51	63,06	0	62,84	61,81	0	0	24	0	0	76,5	64,9	11,63	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,813	0	65,17	63,62	0	63,38	62,41	0	0	24	0	0	79,2	66,4	12,81	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,796	0	65,71	64,17	0	63,93	62,97	0	0	24	0	0	78,6	66,1	12,47	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,775	0	64,44	62,8	0	62,77	61,61	0	0	24	0	0	76,8	64,5	12,35	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,823	0	63,84	62,1	0	62,12	60,89	0	0	24	0	0	78,7	65,4	13,25	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,863	0	66,02	64,31	0	64,1	62,94	0	0	24	0	0	81,5	68,1	13,41	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,826	0	66,44	64,78	0	64,56	63,41	0	0	24	0	0	80,5	67,7	12,76	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,791	0	63,72	61,95	0	61,95	60,7	0	0	24	0	0	79,5	66,8	12,75	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,73	0	65,63	63,97	0	63,97	62,77	0	0	24	0	0	74,9	63,5	11,41	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,683	0	64,47	62,78	0	62,98	61,65	0	0	24	0	0	72,1	61,3	10,84	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,68	0	63,31	61,74	0	61,87	60,71	0	0	24	0	0	71,6	60,6	10,98	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,682	0	62,99	61,72	0	61,55	60,7	0	0	24	0	0	72	60,9	11,09	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,669	0	63,81	62,38	0	62,34	61,33	0	0	24	0	0	72,1	61,3	10,72	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,673	0	62,87	61,34	0	61,43	60,21	0	0	24	0	0	72,9	61,9	10,95	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,691	0	61,89	60,15	0	60,41	59,08	0	0	24	0	0	73,8	62,4	11,41	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,771	0	62,12	60,18	0	60,49	59,04	0	0	24	0	0	76,8	64,1	12,72	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,814	0	63,79	61,82	0	62,11	60,62	0	0	24	0	0	78,8	65,7	13,09	0,7	0,7	-
Итого:	20,651	0	1817,46	1789,32	0	1771,91	1756,13	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,651																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2021	233,558	17546,67	16982,2	0	17108,81	16688,99	0
20.03.2021	254,209	19364,13	18771,52	0	18880,72	18445,12	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2021 7:35:31