

#75663#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель Калининградское ГОРПО
Адрес потребителя Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмар")
Номер абонента 438
Порядковый номер 4421
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2024	0,634	0	69,9	69,39	0	68,33	68,18	0	0	24	0	0	71,2	62	9,24	0,7	0,7	-
22.02.2024	0,646	0	72,71	72,11	0	71,03	70,82	0	0	24	0	0	71,9	62,8	9,09	0,7	0,7	-
23.02.2024	0,638	0	74,05	73,46	0	72,37	72,1	0	0	24	0	0	71,9	63,1	8,77	0,7	0,7	-
24.02.2024	0,652	0	72,76	72,15	0	71,08	70,88	0	0	24	0	0	71,9	62,8	9,16	0,7	0,7	-
25.02.2024	0,63	0	72,62	72,03	0	70,94	70,72	0	0	24	0	0	72,1	63,2	8,89	0,7	0,7	-
26.02.2024	0,609	0	72,96	72,39	0	71,28	71,04	0	0	24	0	0	71,8	63,3	8,51	0,7	0,7	-
27.02.2024	0,621	0	73,56	72,99	0	71,88	71,61	0	0	24	0	0	72	63,4	8,61	0,7	0,7	-
28.02.2024	0,599	0	72,38	71,82	0	70,7	70,54	0	0	24	0	0	71,9	63,4	8,49	0,7	0,7	-
29.02.2024	0,584	0	70	69,46	0	68,34	68,25	0	0	24	0	0	72,1	63,6	8,53	0,7	0,7	-
01.03.2024	0,576	0	72,3	71,77	0	70,62	70,45	0	0	24	0	0	72	63,8	8,19	0,7	0,7	-
02.03.2024	0,574	0	72,51	71,99	0	70,83	70,65	0	0	24	0	0	71,8	63,7	8,09	0,7	0,7	-
03.03.2024	0,571	0	72,3	71,78	0	70,63	70,41	0	0	24	0	0	71,8	63,7	8,06	0,7	0,7	-
04.03.2024	0,582	0	69,86	69,32	0	68,2	68,12	0	0	24	0	0	71,8	63,2	8,51	0,7	0,7	-
05.03.2024	0,603	0	68,58	68,01	0	66,99	66,81	0	0	24	0	0	71,7	62,7	9,02	0,7	0,7	-
06.03.2024	0,643	0	69,36	68,77	0	67,73	67,57	0	0	24	0	0	72,6	63,2	9,47	0,7	0,7	-
07.03.2024	0,646	0	69,21	68,63	0	67,48	67,28	0	0	24	0	0	75,2	65,6	9,59	0,7	0,7	-
08.03.2024	0,644	0	69,55	68,98	0	67,85	67,62	0	0	24	0	0	75,2	65,7	9,52	0,7	0,7	-
09.03.2024	0,681	0	69,08	68,48	0	67,3	67,11	0	0	24	0	0	76,7	66,6	10,07	0,7	0,7	-
10.03.2024	0,657	0	69,23	68,63	0	67,48	67,26	0	0	24	0	0	75,5	65,7	9,77	0,7	0,7	-
11.03.2024	0,635	0	69,33	68,75	0	67,68	67,47	0	0	24	0	0	73,4	64	9,36	0,7	0,7	-
12.03.2024	0,656	0	68,73	68,14	0	67,06	66,94	0	0	24	0	0	72,4	62,6	9,79	0,7	0,7	-
13.03.2024	0,651	0	70,73	70,14	0	69,06	68,94	0	0	24	0	0	71,9	62,5	9,43	0,7	0,7	-
14.03.2024	0,6	0	73,19	72,66	0	71,51	71,34	0	0	24	0	0	71,7	63,3	8,37	0,7	0,7	-
15.03.2024	0,577	0	74,14	73,62	0	72,46	72,22	0	0	24	0	0	71,5	63,5	8	0,7	0,7	-
16.03.2024	0,565	0	72,64	72,16	0	70,96	70,78	0	0	24	0	0	71,7	63,8	7,91	0,7	0,7	-
17.03.2024	0,605	0	67,42	66,9	0	65,8	65,7	0	0	24	0	0	73,1	63,8	9,26	0,7	0,7	-
18.03.2024	0,687	0	68,32	67,71	0	66,64	66,44	0	0	24	0	0	74,9	64,7	10,24	0,7	0,7	-
19.03.2024	0,67	0	68,26	67,67	0	66,58	66,47	0	0	24	0	0	74,2	64,1	10,06	0,7	0,7	-
20.03.2024	0,626	0	69,28	68,76	0	67,6	67,54	0	0	24	0	0	73,2	63,9	9,28	0,7	0,7	-
Итого:	18,062		2054,96	2038,67	0	2006,41	2001,26	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,062																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2024	98,75	9188,11	9123,23	0	8957,01	8952,71	0
20.03.2024	116,812	11243,07	11161,9	0	10963,42	10953,97	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2024 7:17:32