

# #10228#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Калининградское ГОРПО  
Адрес потребителя Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмар")  
Номер абонента 438  
Порядковый номер 4421  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00091595  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	0,784	0	64,65	62,72	0	62,97	61,53	0	0	24	0	0	77,1	64,7	12,43	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	0,79	0	68,25	66,45	0	66,36	65,08	0	0	24	0	0	78,7	66,8	11,93	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	0,704	0	68,77	67,04	0	67,02	65,73	0	0	24	0	0	75,8	65,3	10,49	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	0,637	0	66,13	64,35	0	64,64	63,17	0	0	24	0	0	71,8	62	9,86	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,622	0	67,93	66,25	0	66,39	65,06	0	0	24	0	0	71,2	61,8	9,37	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,597	0	68,13	66,47	0	66,63	65,3	0	0	24	0	0	70,6	61,6	8,95	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,58	0	66,98	65,35	0	65,51	64,21	0	0	24	0	0	70,4	61,6	8,83	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	0,575	0	60,62	58,97	0	59,28	58,06	0	0	24	0	0	69,6	59,9	9,66	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,626	0	64,74	62,98	0	63,3	61,92	0	0	24	0	0	70,9	61	9,88	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	0,616	0	65,97	64,2	0	64,53	63,03	0	0	24	0	0	71,1	61,6	9,56	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,554	0	65,7	64,6	0	64,26	63,4	0	0	24	0	0	70,7	62,1	8,6	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,544	0	62,16	61,37	0	60,72	60,32	0	0	24	0	0	70,2	61,3	8,94	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,582	0	60,63	59,79	0	59,24	58,83	0	0	24	0	0	70,5	60,6	9,84	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,58	0	60,65	59,78	0	59,27	58,82	0	0	24	0	0	70,4	60,6	9,79	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	0,57	0	60,76	59,9	0	59,39	58,94	0	0	24	0	0	70,4	60,8	9,6	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,564	0	57,41	56,6	0	56,2	55,71	0	0	24	0	0	69,2	59,2	10,07	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,627	0	58,21	57,37	0	56,9	56,41	0	0	24	0	0	71,4	60,4	11	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,631	0	57,4	56,54	0	56,12	55,61	0	0	24	0	0	71,1	59,8	11,24	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,628	0	60,03	59,36	0	58,66	58,37	0	0	24	0	0	71,3	60,6	10,73	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	0,61	0	61,49	60,8	0	60,08	59,83	0	0	24	0	0	70,9	60,8	10,15	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,616	0	61,95	61,05	0	60,53	60,09	0	0	24	0	0	70,4	60,2	10,18	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	0,601	0	64,22	63,39	0	62,78	62,31	0	0	24	0	0	70,9	61,3	9,56	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,54	0	64,75	64,12	0	63,34	62,99	0	0	24	0	0	70,1	61,6	8,51	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	0,534	0	62,28	61,49	0	60,94	60,52	0	0	24	0	0	69	60,2	8,8	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,542	0	60,69	59,85	0	59,46	58,9	0	0	24	0	0	68,2	59	9,13	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,573	0	61,12	60,2	0	59,79	59,24	0	0	24	0	0	68,9	59,3	9,61	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,57	0	62,24	61,35	0	60,93	60,39	0	0	24	0	0	68,5	59,1	9,39	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,556	0	64,35	63,53	0	62,92	62,52	0	0	24	0	0	68,8	60	8,8	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,521	0	66,28	65,7	0	64,84	64,55	0	0	24	0	0	68,6	60,6	8,02	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,493	0	67,31	66,85	0	65,87	65,66	0	0	24	0	0	68,6	61,1	7,5	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,469	0	68,85	68,66	0	67,41	67,46	0	0	24	0	0	68,1	61,1	6,95	0,7	0,7	-
Итого:	18,436	0	1970,65	1937,08	0	1926,28	1903,96	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,436																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2021	254,209	19364,13	18771,52	0	18880,72	18445,12	0
20.04.2021	272,645	21334,78	20708,6	0	20807	20349,08	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2021 7:27:32