

#10227#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Калининградское ГОРПО
Адрес потребителя Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмар")
Номер абонента 438
Порядковый номер 4421
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	0,472	0	69,79	69,74	0	68,35	68,54	0	0	24	0	0	68,8	61,9	6,91	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	0,492	0	64,95	64,98	0	63,6	63,9	0	0	24	0	0	68,5	60,8	7,71	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	0,513	0	63,77	63,75	0	62,37	62,68	0	0	24	0	0	68,7	60,5	8,2	0,7	0,7	4,6
24.04.2021	0,512	0	63,83	63,81	0	62,45	62,81	0	0	24	0	0	68,4	60,2	8,24	0,7	0,7	4
25.04.2021	0,511	0	63	62,98	0	61,64	61,99	0	0	24	0	0	68,7	60,4	8,31	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	0,515	0	60,46	60,53	0	59,24	59,57	0	0	24	0	0	68,4	59,7	8,7	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	0,531	0	61,17	61,54	0	59,88	60,58	0	0	24	0	0	68,9	60	8,89	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	0,52	0	63,72	64	0	62,38	62,92	0	0	24	0	0	68,4	60,1	8,34	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	0,496	0	65,05	65,33	0	63,68	64,23	0	0	24	0	0	68,7	61	7,73	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,292	0	32,75	32,75	0	32,06	32,23	0	0	24	0	0	68,9	59,8	9,08	0,7	0,7	-
Итого:	4,854	0	608,49	609,41	0	595,65	599,45	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,854																	

Общее время работы системы, ч 240

Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2021	272,645	21334,78	20708,6	0	20807	20349,08	0
30.04.2021	277,499	21943,27	21318,01	0	21402,65	20948,53	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 9:22:33