

#10232#

Отчёт по теплопотреблению за период с 05.10.2022 по 20.10.2022

Потребитель Калининградское ГОРПО
Адрес потребителя Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмар")
Номер абонента 438
Порядковый номер 4421
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
06.10.2022	0,177	0	26,47	27,22	0	25,93	26,77	0	0	24	0	0	68,7	61,6	7,07	0,7	0,7	-
07.10.2022	0,454	0	70,28	71,73	0	68,84	70,53	0	0	24	0	0	69,3	62,7	6,61	0,7	0,7	-
08.10.2022	0,456	0	69,37	70,83	0	67,93	69,63	0	0	24	0	0	69,3	62,6	6,69	0,7	0,7	-
09.10.2022	0,444	0	68,81	70,32	0	67,37	69,12	0	0	24	0	0	69,4	62,8	6,61	0,7	0,7	-
10.10.2022	0,431	0	66,95	68,38	0	65,51	67,18	0	0	24	0	0	69,3	62,7	6,61	0,7	0,7	-
11.10.2022	0,451	0	66,93	68,15	0	65,49	66,95	0	0	24	0	0	69,3	62,4	6,96	0,7	0,7	-
12.10.2022	0,495	0	71,99	73,56	0	70,44	72,26	0	0	24	0	0	69,1	62,1	7,05	0,7	0,7	-
13.10.2022	0,506	0	69,62	71,14	0	68,18	69,94	0	0	24	0	0	69,6	62,2	7,41	0,7	0,7	-
14.10.2022	0,494	0	69,6	70,88	0	68,16	69,68	0	0	24	0	0	69,4	62,1	7,27	0,7	0,7	-
15.10.2022	0,485	0	69,16	70,36	0	67,78	69,2	0	0	24	0	0	68	60,9	7,13	0,7	0,7	-
16.10.2022	0,49	0	71,04	72,27	0	69,6	71,07	0	0	24	0	0	69,1	62	7,08	0,7	0,7	-
17.10.2022	0,49	0	69,91	71,09	0	68,47	69,89	0	0	24	0	0	69,2	62	7,14	0,7	0,7	-
18.10.2022	0,485	0	69,43	70,61	0	67,99	69,41	0	0	24	0	0	68,9	61,8	7,14	0,7	0,7	-
19.10.2022	0,516	0	67,52	68,54	0	66,08	67,34	0	0	24	0	0	69,2	61,4	7,8	0,7	0,7	-
20.10.2022	0,507	0	66,61	67,64	0	65,17	66,44	0	0	24	0	0	69	61,2	7,75	0,7	0,7	-
Итого:	6,881	0	993,69	1012,72	0	972,94	995,41	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,881																	

Общее время работы системы, ч 360
Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
05.10.2022	420,277	33054,77	32437,53	0	32242,01	31878,76	0
20.10.2022	427,158	34048,46	33450,25	0	33214,95	32874,17	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2022 7:16:30