

#102473#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Калининградское ГОРПО
Адрес потребителя Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмар")
Номер абонента 438
Порядковый номер 4421
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2024	0,51	0	77,69	77,33	0	76,01	75,89	0	0	24	0	0	71,2	64,5	6,71	0,7	0,7	9,8
22.10.2024	0,488	0	77,95	77,65	0	76,27	76,21	0	0	24	0	0	71,2	64,8	6,38	0,7	0,7	13,8
23.10.2024	0,486	0	77,48	77,26	0	75,8	75,82	0	0	24	0	0	70,9	64,5	6,39	0,7	0,7	11,4
24.10.2024	0,493	0	76,65	76,97	0	74,97	75,53	0	0	24	0	0	71,4	64,8	6,58	0,7	0,7	8,5
25.10.2024	0,493	0	74,84	74,96	0	73,16	73,52	0	0	24	0	0	71,1	64,4	6,73	0,7	0,7	4
26.10.2024	0,491	0	75,74	75,85	0	74,06	74,41	0	0	24	0	0	71,2	64,5	6,63	0,7	0,7	8,2
27.10.2024	0,49	0	76,34	76,14	0	74,66	74,7	0	0	24	0	0	71	64,5	6,57	0,7	0,7	9,6
28.10.2024	0,492	0	76,98	76,82	0	75,3	75,38	0	0	24	0	0	71,2	64,7	6,53	0,7	0,7	10,2
29.10.2024	0,521	0	77,27	77,04	0	75,59	75,6	0	0	24	0	0	71,4	64,5	6,89	0,7	0,7	10,9
30.10.2024	0,518	0	77,39	77,2	0	75,71	75,76	0	0	24	0	0	71,5	64,6	6,87	0,7	0,7	12,2
31.10.2024	0,501	0	76,22	76,06	0	74,53	74,63	0	0	24	0	0	71,2	64,5	6,74	0,7	0,7	9,6
01.11.2024	0,517	0	77,72	77,57	0	75,98	76,13	0	0	24	0	0	71,7	64,9	6,78	0,7	0,7	-
02.11.2024	0,523	0	74,22	74,01	0	72,54	72,57	0	0	24	0	0	71,7	64,4	7,23	0,7	0,7	-
03.11.2024	0,542	0	74,77	74,52	0	73,08	73,08	0	0	24	0	0	71,7	64,3	7,4	0,7	0,7	-
04.11.2024	0,522	0	75,01	74,79	0	73,37	73,41	0	0	24	0	0	70,7	63,5	7,16	0,7	0,7	-
05.11.2024	0,537	0	73,87	73,65	0	72,2	72,24	0	0	24	0	0	71,3	63,8	7,44	0,7	0,7	-
06.11.2024	0,534	0	72,85	72,63	0	71,17	71,21	0	0	24	0	0	71,6	64,2	7,49	0,7	0,7	-
07.11.2024	0,528	0	72,08	71,97	0	70,4	70,56	0	0	24	0	0	71,5	64	7,47	0,7	0,7	-
08.11.2024	0,567	0	74,05	73,96	0	72,37	72,52	0	0	24	0	0	72	64,1	7,84	0,7	0,7	-
09.11.2024	0,573	0	72,02	71,73	0	70,34	70,42	0	0	24	0	0	71,7	63,6	8,15	0,7	0,7	-
10.11.2024	0,569	0	68,95	68,73	0	67,33	67,46	0	0	24	0	0	72,7	64,2	8,43	0,7	0,7	-
11.11.2024	0,67	0	71,18	70,86	0	69,32	69,42	0	0	24	0	0	76,3	66,6	9,63	0,7	0,7	-
12.11.2024	0,722	0	72,13	71,68	0	70,26	70,24	0	0	24	0	0	76,6	66,3	10,27	0,7	0,7	-
13.11.2024	0,796	0	72,83	72,28	0	70,92	70,85	0	0	24	0	0	76,9	65,7	11,18	0,7	0,7	-
14.11.2024	0,727	0	73,07	72,56	0	71,33	71,27	0	0	24	0	0	73,4	63,2	10,21	0,7	0,7	-
15.11.2024	0,706	0	75,07	74,59	0	73,39	73,24	0	0	24	0	0	71,9	62,3	9,58	0,7	0,7	-
16.11.2024	0,659	0	76,23	75,82	0	74,52	74,38	0	0	24	0	0	71,8	63	8,85	0,7	0,7	-
17.11.2024	0,629	0	73,92	73,58	0	72,24	72,22	0	0	24	0	0	71,9	63,2	8,71	0,7	0,7	-
18.11.2024	0,652	0	72,97	72,57	0	71,29	71,29	0	0	24	0	0	71,8	62,6	9,16	0,7	0,7	-
19.11.2024	0,686	0	73,27	72,81	0	71,58	71,47	0	0	24	0	0	73,1	63,6	9,56	0,7	0,7	-
20.11.2024	0,643	0	74,88	74,57	0	73,13	73,19	0	0	24	0	0	72,7	63,9	8,79	0,7	0,7	-
Итого:	17,785	0	2315,64	2308,16	0	2262,82	2264,62	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,785																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2024	134,028	13691,69	13602,75	0	13356,56	13349,45	0
20.11.2024	151,813	16007,33	15910,91	0	15619,38	15614,07	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 7:24:05