

#10226#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель Калининградское ГОРПО
Адрес потребителя Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмар")
Номер абонента 438
Порядковый номер 4421
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	0,632	0	49,86	49,83	0	48,83	49,11	0	0	24	0	0	69,2	56,3	12,91	0,7	0,7	6
22.11.2021	0,672	0	48,2	48,07	0	47,02	47,35	0	0	24	0	0	72,3	58	14,26	0,7	0,7	-
23.11.2021	0,647	0	48,41	48,31	0	47,34	47,59	0	0	24	0	0	71,3	57,6	13,64	0,7	0,7	-
24.11.2021	0,616	0	48,06	47,99	0	47,03	47,27	0	0	24	0	0	69,9	56,8	13,14	0,7	0,7	-
25.11.2021	0,615	0	47,33	47,22	0	46,37	46,5	0	0	24	0	0	69,3	56	13,25	0,7	0,7	-
26.11.2021	0,67	0	47,91	47,78	0	46,73	47,06	0	0	24	0	0	72,6	58,3	14,37	0,7	0,7	-
27.11.2021	0,709	0	47,71	47,55	0	46,51	46,83	0	0	24	0	0	75,2	59,9	15,3	0,7	0,7	-
28.11.2021	0,728	0	47,48	47,29	0	46,28	46,57	0	0	24	0	0	75,1	59,4	15,72	0,7	0,7	-
29.11.2021	0,771	0	47,29	47,04	0	46,09	46,32	0	0	24	0	0	76,5	59,8	16,76	0,7	0,7	-
30.11.2021	0,757	0	46,81	46,55	0	45,61	45,83	0	0	24	0	0	75,3	58,7	16,64	0,7	0,7	-
01.12.2021	0,815	0	47,03	46,73	0	45,83	46,01	0	0	24	0	0	77,7	60	17,76	0,7	0,7	-
02.12.2021	0,754	0	46,57	46,32	0	45,4	45,6	0	0	24	0	0	74,5	57,9	16,62	0,7	0,7	-
03.12.2021	0,807	0	46,5	46,2	0	45,3	45,48	0	0	24	0	0	77	59,1	17,86	0,7	0,7	-
04.12.2021	0,822	0	46,65	46,35	0	45,45	45,63	0	0	24	0	0	77,7	59,6	18,14	0,7	0,7	-
05.12.2021	0,824	0	46,5	46,2	0	45,29	45,48	0	0	24	0	0	78	59,8	18,21	0,7	0,7	-
06.12.2021	0,884	0	44,36	43,93	0	43,04	43,17	0	0	24	0	0	83	62,5	20,53	0,7	0,7	-
07.12.2021	0,986	0	42,39	41,83	0	41,04	41,06	0	0	24	0	0	86,8	62,9	23,98	0,7	0,7	-
08.12.2021	1,054	0	42,08	41,44	0	40,67	40,72	0	0	24	0	0	88,3	62,4	25,86	0,7	0,7	-
09.12.2021	0,996	0	43	42,47	0	41,64	41,75	0	0	24	0	0	85,6	61,7	23,88	0,7	0,7	-
10.12.2021	0,888	0	44,7	44,37	0	43,49	43,65	0	0	24	0	0	79,6	59,2	20,44	0,7	0,7	-
11.12.2021	0,889	0	42,09	41,68	0	40,89	41,07	0	0	24	0	0	79,1	57,3	21,77	0,7	0,7	-
12.12.2021	0,918	0	42,65	42,24	0	41,45	41,54	0	0	24	0	0	79,7	57,6	22,12	0,7	0,7	-
13.12.2021	0,899	0	43,74	43,4	0	42,54	42,68	0	0	24	0	0	79,2	58,1	21,15	0,7	0,7	-
14.12.2021	0,806	0	44,51	44,4	0	43,39	43,68	0	0	24	0	0	75,8	57,2	18,57	0,7	0,7	-
15.12.2021	0,745	0	44,48	44,6	0	43,45	43,94	0	0	24	0	0	72,4	55,3	17,11	0,7	0,7	-
16.12.2021	0,724	0	46,08	46,25	0	45,12	45,53	0	0	24	0	0	71,1	55,1	16	0,7	0,7	-
17.12.2021	0,71	0	45,94	46,03	0	44,98	45,31	0	0	24	0	0	71,2	55,4	15,8	0,7	0,7	-
18.12.2021	0,711	0	46	46,05	0	45,04	45,33	0	0	24	0	0	71,1	55,3	15,79	0,7	0,7	-
19.12.2021	0,735	0	45,87	45,86	0	44,86	45,17	0	0	24	0	0	71,9	55,4	16,42	0,7	0,7	-
20.12.2021	0,879	0	45,19	44,96	0	43,99	44,24	0	0	24	0	0	78,3	58,4	19,97	0,7	0,7	-
Итого:	23,663	0	1375,39	1368,94	0	1340,67	1347,47	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,663																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2021	304,086	24377,37	23765,25	0	23783,37	23358,74	0
20.12.2021	327,749	25752,76	25134,19	0	25124,04	24706,21	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2021 7:30:04