

#112485#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Калининградское ГОРПО
Адрес потребителя Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмар")
Номер абонента 438
Порядковый номер 4421
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091595
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	0,69	0	77,25	76,88	0	75,51	75,47	0	0	24	0	0	71,6	62,5	9,17	0,7	0,7	6
21.12.2024	0,726	0	74,77	74,37	0	73,03	73,06	0	0	24	0	0	72,4	62,4	9,91	0,7	0,7	2,8
22.12.2024	0,725	0	76,45	76,05	0	74,69	74,7	0	0	24	0	0	71,8	62,2	9,7	0,7	0,7	4,4
23.12.2024	0,733	0	76,86	76,46	0	75,09	75,03	0	0	24	0	0	72,3	62,5	9,79	0,7	0,7	4,2
24.12.2024	0,794	0	77,26	76,82	0	75,34	75,38	0	0	24	0	0	75,3	64,7	10,54	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	0,774	0	77,1	76,66	0	75,17	75,18	0	0	24	0	0	74,8	64,5	10,29	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	0,732	0	75,49	75,05	0	73,75	73,75	0	0	24	0	0	72	62,1	9,91	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	0,704	0	77,14	76,77	0	75,38	75,35	0	0	24	0	0	71,9	62,6	9,32	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	0,684	0	75,79	75,44	0	74,1	74,1	0	0	24	0	0	71,7	62,6	9,19	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	0,682	0	75,06	74,71	0	73,36	73,4	0	0	24	0	0	71,8	62,5	9,33	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	0,691	0	75,29	74,95	0	73,61	73,58	0	0	24	0	0	71,8	62,4	9,39	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	0,695	0	76,19	75,87	0	74,5	74,48	0	0	24	0	0	71,9	62,6	9,32	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	0,67	0	75,31	75	0	73,62	73,63	0	0	24	0	0	71,8	62,6	9,13	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	0,71	0	74,8	74,47	0	72,99	73,11	0	0	24	0	0	73,6	63,8	9,75	0,7	0,7	4
03.01.2025	0,826	0	74,64	74,22	0	72,69	72,77	0	0	24	0	0	78,3	67	11,33	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	0,865	0	74,2	73,73	0	72,12	72,25	0	0	24	0	0	79,7	67,7	11,99	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	0,868	0	74,27	73,79	0	72,17	72,24	0	0	24	0	0	80,4	68,4	12,01	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	0,846	0	74,22	73,72	0	72,22	72,21	0	0	24	0	0	79,1	67,4	11,7	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	0,734	0	76,62	76,21	0	74,89	74,88	0	0	24	0	0	71,9	62,1	9,8	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	0,784	0	74,84	74,37	0	73,05	73	0	0	24	0	0	73,7	63	10,73	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	0,827	0	75,16	74,67	0	73,24	73,23	0	0	24	0	0	75,9	64,6	11,3	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	0,807	0	76,36	76,23	0	74,45	74,76	0	0	24	0	0	75,2	64,4	10,84	0,7	0,7	-
11.01.2025	0,863	0	75,13	74,75	0	73,15	73,3	0	0	24	0	0	77,3	65,6	11,74	0,7	0,7	-
12.01.2025	0,886	0	75,8	75,33	0	73,78	73,89	0	0	24	0	0	77,8	65,8	12,01	0,7	0,7	-
13.01.2025	0,894	0	75,58	75,08	0	73,56	73,6	0	0	24	0	0	78,6	66,5	12,12	0,7	0,7	-
14.01.2025	0,867	0	74,9	74,42	0	72,92	72,98	0	0	24	0	0	77,4	65,6	11,88	0,7	0,7	-
15.01.2025	0,761	0	75,97	75,61	0	74,21	74,3	0	0	24	0	0	72,6	62,4	10,26	0,7	0,7	-
16.01.2025	0,763	0	74,76	74,43	0	73,07	73,16	0	0	24	0	0	72,5	62	10,46	0,7	0,7	-
17.01.2025	0,743	0	74,75	74,81	0	73,05	73,54	0	0	24	0	0	71,8	61,7	10,18	0,7	0,7	-
18.01.2025	0,748	0	75,34	75,01	0	73,66	73,64	0	0	24	0	0	72,4	62,3	10,15	0,7	0,7	-
19.01.2025	0,75	0	72,66	72,26	0	70,95	70,96	0	0	24	0	0	72,4	61,8	10,57	0,7	0,7	-
20.01.2025	0,817	0	73,07	72,66	0	71,19	71,29	0	0	24	0	0	76	64,6	11,49	0,7	0,7	-
Итого:	24,659	0	2413,03	2400,8	0	2354,51	2356,22	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,659																	

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.12.2024	173,372	18230,45	18121,09	0	17788,65	17782,73	0
20.01.2025	198,031	20643,48	20521,89	0	20143,16	20138,95	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2025 7:35:53