

#116586#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
Номер абонента 2099
Порядковый номер 7878
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1124003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	2,264	79,266	77,234	24	24	0	0	0	0	0	0	76,1	46,9	0,45	0,34	-
22.01.2025	2,335	79,266	77,195	24	24	0	0	0	0	0	0	77,1	46,9	0,46	0,34	-
23.01.2025	2,291	80,742	78,672	24	24	0	0	0	0	0	0	75,9	46,8	0,46	0,34	-
24.01.2025	2,208	84,945	82,945	24	24	0	0	0	0	0	0	72,8	46,2	0,47	0,34	-
25.01.2025	1,986	82,148	80,266	24	24	0	0	0	0	0	0	71,4	46,8	0,47	0,34	-
26.01.2025	1,947	80,852	79	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	46,9	0,48	0,34	-
27.01.2025	2,124	85,961	83,977	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	46,5	0,47	0,34	-
28.01.2025	2,074	85,391	83,445	24	24	0	0	0	0	0	0	71,3	46,5	0,47	0,34	-
29.01.2025	2,088	85,406	83,438	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	46,7	0,47	0,34	-
30.01.2025	2,087	86,023	84,055	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	46,7	0,47	0,34	-
31.01.2025	2,052	83,391	81,477	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	46,4	0,47	0,34	-
01.02.2025	1,899	76,508	74,742	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	46,4	0,46	0,34	-
02.02.2025	1,982	75,734	73,898	24	24	0	0	0	0	0	0	73,7	46,9	0,45	0,34	-
03.02.2025	2,245	80,062	78,062	24	24	0	0	0	0	0	0	75,1	46,3	0,46	0,34	-
04.02.2025	2,163	81,867	79,93	24	24	0	0	0	0	0	0	72,8	45,8	0,46	0,34	-
05.02.2025	2,203	82,008	80,047	24	24	0	0	0	0	0	0	73,2	45,7	0,45	0,34	-
06.02.2025	2,132	84,039	82,109	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	45,7	0,46	0,34	-
07.02.2025	2,243	81,617	79,641	24	24	0	0	0	0	0	0	73,7	45,6	0,46	0,35	-
08.02.2025	2,194	71,977	70,047	24	24	0	0	0	0	0	0	78,1	46,8	0,46	0,35	-
09.02.2025	2,486	76,898	74,758	24	24	0	0	0	0	0	0	79,9	46,7	0,46	0,34	-
10.02.2025	3,341	115,609	112,219	24	24	0	0	0	0	0	0	82,1	52,3	0,46	0,34	-
11.02.2025	3,264	125,562	121,859	24	24	0	0	0	0	0	0	82,5	55,8	0,45	0,35	-
12.02.2025	3,241	127,242	123,523	24	24	0	0	0	0	0	0	81,9	55,7	0,45	0,35	-
13.02.2025	3,191	130,102	126,391	24	24	0	0	0	0	0	0	81	55,8	0,45	0,35	-
14.02.2025	3,03	130,766	127,195	24	24	0	0	0	0	0	0	78,8	55	0,46	0,35	-
15.02.2025	2,964	128,18	124,555	24	24	0	0	0	0	2	0	80,5	56,8	0,46	0,35	-
16.02.2025	2,927	124,086	120,5	24	24	0	0	0	0	0	0	81,5	57,2	0,46	0,35	-
17.02.2025	3,095	132	128,297	24	24	0	0	0	0	0	0	80	56	0,45	0,35	-
18.02.2025	3,043	132,57	128,945	24	24	0	0	0	0	0	0	79,1	55,5	0,46	0,35	-
19.02.2025	3,059	131,469	127,836	24	24	0	0	0	0	0	0	79,4	55,5	0,46	0,35	-
20.02.2025	3,124	125,758	122,117	24	24	0	0	0	0	0	0	81,6	56	0,46	0,35	-
Итого:	77,282	3027,445	2948,375	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,282															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	1769,462	82439,82	80493,5	28880,75	0,2
20.02.2025	1846,742	85467,266	83441,875	29624,75	0,2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 7:27:59