

#10215#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
Номер абонента 7878
Порядковый номер ТЕМ104-1
Тип теплосчётчика 1124003
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	3,007	162,071	157,962	24	24	0	0	0	0	0	0	75,7	56,7	0,46	0,33	4,5
22.02.2021	2,934	161,604	157,521	24	24	0	0	0	0	0	0	75,5	56,9	0,46	0,33	4,6
23.02.2021	2,832	158,53	154,643	24	24	0	0	0	0	0	0	74,2	56	0,45	0,33	4,6
24.02.2021	3,059	169,462	165,333	24	24	0	0	0	0	0	0	74	55,5	0,45	0,33	8,2
25.02.2021	2,982	170,856	166,795	24	24	0	0	0	0	0	0	73	55,1	0,46	0,33	10,7
26.02.2021	2,941	166,182	162,257	24	24	0	0	0	0	0	0	72,7	54,6	0,46	0,33	4,9
27.02.2021	2,722	158,932	155,151	24	24	0	0	0	0	0	0	73	55,5	0,45	0,33	3,2
28.02.2021	2,816	160,384	156,486	24	24	0	0	0	0	0	0	73,9	55,9	0,45	0,33	3
01.03.2021	3,049	161,288	157,39	24	24	0	0	0	0	0	0	73,6	54,3	0,45	0,33	2,5
02.03.2021	3,056	164,156	160,244	24	24	0	0	0	0	0	0	73,1	54	0,45	0,33	3,2
03.03.2021	3,193	160,28	156,193	24	24	0	0	0	0	0	0	75,9	55,5	0,46	0,34	1,3
04.03.2021	3,161	158,216	154,237	24	24	0	0	0	0	0	0	75,3	54,9	0,45	0,34	1,3
05.03.2021	3,321	156,281	152,096	24	24	0	0	0	0	0	0	78	56,2	0,45	0,34	-0,7
06.03.2021	3,062	158,624	154,442	24	24	0	0	0	0	0	0	77,4	57,6	0,45	0,34	1,4
07.03.2021	2,964	157,884	153,847	24	24	0	0	0	0	0	0	76	56,8	0,46	0,34	1,7
08.03.2021	3,03	154,522	150,46	24	24	0	0	0	0	0	0	77,2	57,1	0,46	0,34	0
09.03.2021	3,438	157,345	152,954	24	24	0	0	0	0	0	0	79,9	57,4	0,45	0,34	-1,7
10.03.2021	3,493	163,479	158,934	24	24	0	0	0	0	2	0	79,7	57,8	0,45	0,34	-0,7
11.03.2021	3,393	158,61	154,292	24	24	0	0	0	0	0	0	78,8	56,8	0,46	0,34	-0,8
12.03.2021	3,211	161,13	157,034	24	24	0	0	0	0	0	0	75,8	55,4	0,45	0,34	4,6
13.03.2021	2,824	157,77	153,986	24	24	0	0	0	0	0	0	73,3	55	0,45	0,34	4,9
14.03.2021	2,733	155,837	152,177	24	24	0	0	0	0	0	0	72,5	54,6	0,45	0,34	3,7
15.03.2021	3,062	161,226	157,398	24	24	0	0	0	0	0	0	72,9	53,5	0,45	0,34	3,2
16.03.2021	3,047	160,244	156,414	24	24	0	0	0	0	0	0	73,2	53,7	0,45	0,34	2,5
17.03.2021	3,077	155,673	151,948	24	24	0	0	0	0	0	0	73,2	53	0,45	0,34	1,6
18.03.2021	3,117	155,245	151,447	24	24	0	0	0	0	0	0	74,2	53,6	0,44	0,34	1
19.03.2021	3,251	153,788	149,827	24	24	0	0	0	0	0	0	76,3	54,7	0,44	0,34	-1,1
20.03.2021	3,13	150,871	146,854	24	24	0	0	0	0	0	0	77,8	56,5	0,44	0,34	-
Итого:	85,905	4470,49	4358,322	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,905															

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	2173,676	102668,246	100200,734	29093,72	184,27
20.03.2021	2259,582	107138,734	104559,054	29765,72	184,27

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2021 7:41:21