

#121198#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Серпуховская 46, калининград
2099
7878
ТЕМ104-1
1124003
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	3,123	131,977	128,242	24	24	0	0	0	0	0	0	80,5	56,2	0,45	0,35	-
22.02.2025	2,654	127,781	124,445	24	24	0	0	0	0	0	0	76,9	55,6	0,46	0,35	-
23.02.2025	2,526	125,266	122,133	24	24	0	0	0	0	0	0	75,1	54,5	0,46	0,35	-
24.02.2025	2,657	133,812	130,609	24	24	0	0	0	0	0	0	73,2	52,9	0,45	0,35	-
25.02.2025	2,605	137,539	134,367	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	52,4	0,46	0,35	-
26.02.2025	2,591	134,734	131,617	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	52,3	0,46	0,35	-
27.02.2025	2,119	97,227	94,969	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	49,8	0,45	0,35	-
28.02.2025	1,826	68,969	67,391	24	24	0	0	0	0	0	0	71,4	44,3	0,46	0,35	-
01.03.2025	1,705	63,398	61,93	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	44,2	0,47	0,35	-
02.03.2025	1,716	64,695	63,227	24	24	0	0	0	0	0	0	71,4	44,2	0,46	0,34	-
03.03.2025	1,857	70,625	69,023	24	24	0	0	0	0	0	0	70,9	44	0,47	0,34	-
04.03.2025	1,869	70,492	68,906	24	24	0	0	0	0	2	0	70,9	43,8	0,47	0,34	-
05.03.2025	1,897	71,273	69,664	24	24	0	0	0	0	0	0	71	43,8	0,47	0,35	-
06.03.2025	1,867	70,594	68,984	24	24	0	0	0	0	0	0	71,3	44,2	0,47	0,34	-
07.03.2025	1,845	69,336	67,742	24	24	0	0	0	0	0	0	71,4	44,2	0,47	0,34	-
08.03.2025	1,695	65,156	63,672	24	24	0	0	0	0	0	0	71,3	44,7	0,47	0,34	-
09.03.2025	1,664	65,008	63,547	24	24	0	0	0	0	0	0	71	44,8	0,47	0,34	-
10.03.2025	1,816	70,625	69,023	24	24	0	0	0	0	0	0	71,1	44,8	0,47	0,34	-
11.03.2025	2,094	89,031	86,992	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	47,5	0,47	0,34	-
12.03.2025	2,42	115,688	113,008	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	50,5	0,46	0,34	-
13.03.2025	2,412	113,133	110,469	24	24	0	0	0	0	0	0	72,6	50,8	0,46	0,35	-
14.03.2025	2,491	113,609	110,883	24	24	0	0	0	0	0	0	73,4	51	0,46	0,35	-
15.03.2025	2,344	106,781	104,125	24	24	0	0	0	0	0	0	74,8	52,4	0,46	0,35	-
16.03.2025	2,283	107,531	104,898	24	24	0	0	0	0	0	0	74	52,3	0,46	0,35	-
17.03.2025	2,55	112,906	110,102	24	24	0	0	0	0	2	0	74,9	51,8	0,45	0,34	-
18.03.2025	2,447	114,516	111,781	24	24	0	0	0	0	0	0	73,1	51,2	0,46	0,34	-
19.03.2025	2,355	114,539	111,906	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	50,5	0,46	0,34	-
20.03.2025	2,382	114,055	111,422	24	24	0	0	0	0	3	0	72	50,6	0,45	0,34	-
Итого:	61,81	2740,296	2675,077	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,81															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1846,742	85467,266	83441,875	29624,75	0,2
20.03.2025	1908,553	88207,562	86116,953	30296,75	0,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:12:04