

#126299#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ

Серпуховская 46, калининград

2099

7878

ТЕМ104-1

1124003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,356	115,797	113,133	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	50,8	0,46	0,35	5,6
22.03.2025	2,178	111,102	108,539	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	51,6	0,46	0,35	5,7
23.03.2025	2,152	111,195	108,633	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	52	0,46	0,35	6,8
24.03.2025	1,634	71,5	69,867	24	24	0	0	0	0	0	0	71,4	48	0,46	0,35	5,5
25.03.2025	1,489	55,188	53,961	24	24	0	0	0	0	0	0	70,3	42,8	0,46	0,34	4,4
26.03.2025	1,653	61,352	59,969	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	43,2	0,47	0,34	6,9
27.03.2025	1,66	60,797	59,43	24	24	0	0	0	0	0	0	70,8	42,9	0,47	0,34	5,7
28.03.2025	1,673	61,133	59,75	24	24	0	0	0	0	0	0	71	43,1	0,46	0,34	8,9
29.03.2025	1,474	56,383	55,133	24	24	0	0	0	0	0	0	70,2	43,5	0,47	0,34	9,9
30.03.2025	1,45	55,641	54,406	24	24	0	0	0	0	0	0	70,2	43,6	0,47	0,34	6,8
31.03.2025	1,646	60,766	59,398	24	24	0	0	0	0	0	0	70,9	43,2	0,46	0,34	5,9
01.04.2025	1,654	60,195	58,828	24	24	0	0	0	0	0	0	71,1	43	0,46	0,34	-
02.04.2025	1,654	61,602	60,219	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	43,1	0,46	0,34	-
03.04.2025	1,613	60,508	59,156	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	43,3	0,47	0,34	-
04.04.2025	1,599	60,375	59,023	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	43,4	0,46	0,34	-
05.04.2025	1,493	54,625	53,391	24	24	0	0	0	0	0	0	71,2	43,3	0,46	0,34	-
06.04.2025	1,527	53,516	52,266	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	43	0,46	0,34	-
07.04.2025	1,671	59,531	58,164	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	42,9	0,46	0,34	-
08.04.2025	1,679	61,406	60,023	24	24	0	0	0	0	0	0	70,8	42,8	0,46	0,34	-
09.04.2025	1,7	61,789	60,391	24	24	0	0	0	0	0	0	71	42,9	0,46	0,34	-
10.04.2025	1,705	61,82	60,422	24	24	0	0	0	0	0	0	71	42,8	0,47	0,34	-
11.04.2025	1,714	62,18	60,773	24	24	0	0	0	0	0	0	71,1	42,9	0,47	0,34	-
12.04.2025	1,514	55,766	54,516	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	42,9	0,47	0,34	-
13.04.2025	1,494	56,258	54,992	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	43,6	0,46	0,34	-
14.04.2025	1,573	59,82	58,477	24	24	0	0	0	0	0	0	70,8	43,9	0,47	0,34	-
15.04.2025	1,478	54,945	53,695	24	24	0	0	0	0	0	0	71	43,5	0,46	0,34	-
16.04.2025	0,793	35,883	35,102	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	47,1	0,43	0,33	-
17.04.2025	0,453	26,023	25,469	24	24	0	0	0	0	0	0	68,9	51,1	0,42	0,33	-
18.04.2025	0,424	24,969	24,43	24	24	0	0	0	0	0	0	68,8	51,5	0,44	0,33	-
19.04.2025	0,324	21,578	21,133	24	24	0	0	0	0	0	0	68	52,7	0,43	0,33	-
20.04.2025	0,325	21,5	21,047	24	24	0	0	0	0	0	0	68,1	52,7	0,43	0,33	-
Итого:	45,752	1835,143	1793,736	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,752															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1908,553	88207,562	86116,953	30296,75	0,2
20.04.2025	1954,304	90042,703	87910,688	31040,75	0,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:00:33