

#10213#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
Номер абонента 2099
Порядковый номер 7878
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1124003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	0,745	23,039	22,555	24	24	0	0	0	0	2	0	68,1	35,1	0,47	0,32	8,6
22.04.2021	2,375	111,234	108,633	24	24	0	0	0	0	0	0	72,3	50,5	0,46	0,32	4,6
23.04.2021	2,968	163,539	159,703	24	24	0	0	0	0	0	0	72,5	53,9	0,45	0,32	4,6
24.04.2021	2,642	157,023	153,422	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	54,3	0,45	0,33	4
25.04.2021	2,636	154,242	150,688	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	54,2	0,45	0,33	3,7
26.04.2021	2,901	155,555	151,969	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	52,6	0,44	0,33	2,9
27.04.2021	2,969	165,805	161,961	24	24	0	0	0	0	0	0	72	53,7	0,43	0,33	4,1
28.04.2021	2,96	166,766	162,93	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	53,5	0,45	0,33	6,7
29.04.2021	2,874	162,43	158,703	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	53,5	0,45	0,33	9,3
30.04.2021	2,665	144,641	141,398	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	51,8	0,44	0,33	7
01.05.2021	2,666	172,508	168,539	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	55,8	0,41	0,32	7,3
02.05.2021	2,713	179,164	175,023	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	56,4	0,46	0,32	6,2
03.05.2021	2,761	176,969	172,82	24	24	0	0	0	0	0	0	72,5	56,6	0,47	0,32	5,8
04.05.2021	2,228	111,742	109,164	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	51,4	0,47	0,32	9,6
05.05.2021	1,519	58,281	56,969	24	24	0	0	0	0	2	0	70,4	43,7	0,43	0,31	10,4
06.05.2021	1,562	47,398	46,352	24	24	0	0	0	0	2	0	70	36,4	0,42	0,31	6,9
07.05.2021	1,21	38,875	38,031	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	38	0,42	0,31	6,9
08.05.2021	0,332	13,992	13,719	24	24	0	0	0	0	2	0	64,9	40,8	0,44	0,31	6,3
09.05.2021	0,347	14,445	14,172	24	24	0	0	0	0	0	0	64,8	40,3	0,43	0,31	11,1
10.05.2021	0,335	14,219	13,945	24	24	0	0	0	0	2	0	64,8	40,8	0,45	0,31	17,8
11.05.2021	0,59	19,789	19,375	24	24	0	0	0	0	2	0	67,4	37	0,43	0,31	19,7
12.05.2021	0,562	20,109	19,711	24	24	0	0	0	0	2	0	66,2	37,8	0,45	0,31	19,2
13.05.2021	0,514	22,695	22,281	24	24	0	0	0	0	2	0	63	39,9	0,47	0,31	9,9
14.05.2021	0,5	20,656	20,273	24	24	0	0	0	0	0	0	64,3	39,7	0,39	0,31	10,6
15.05.2021	0,244	12,242	12	24	24	0	0	0	0	0	0	64,5	44,3	0,45	0,31	10
16.05.2021	0,246	13,156	12,922	24	24	0	0	0	0	2	0	63,2	44,2	0,46	0,31	12,5
17.05.2021	0,432	16,766	16,43	24	24	0	0	0	0	0	0	66,3	40	0,45	0,31	14,5
18.05.2021	0,405	16,492	16,164	24	24	0	0	0	0	2	0	65,7	40,6	0,46	0,31	11,4
19.05.2021	0,397	15,852	15,539	24	24	0	0	0	0	2	0	66,2	40,7	0,45	0,31	10,4
20.05.2021	0,384	15,672	15,359	24	24	0	0	0	0	2	0	66,1	41,1	0,5	0,31	-
Итого:	45,682	2405,296	2350,75	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,682															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	2345,771	111999,242	109304,844	30509,72	184,27
20.05.2021	2391,454	114404,539	111655,594	31229,72	184,27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 15:10:30