

#10212#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
Номер абонента 2099
Порядковый номер 7878
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1124003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	1,034	43,504	42,586	16	16	0	0	0	0	0	0	68,4	44,2	0,41	0,31	-
22.04.2023	1,4	54,742	53,559	24	24	0	0	0	0	0	128	69	42,9	0,41	0,3	-
23.04.2023	1,408	55,977	54,758	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	43,7	0,37	0,3	-
24.04.2023	1,344	48,086	47,055	24	24	0	0	0	0	0	0	69	40,4	0,38	0,3	-
25.04.2023	1,356	44,707	43,75	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	37,6	0,39	0,3	-
26.04.2023	1,381	44,973	44,02	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	37,2	0,39	0,3	-
27.04.2023	1,361	42,992	42,07	24	24	0	0	0	0	0	0	68,7	36,4	0,39	0,3	-
28.04.2023	1,381	43,883	42,953	24	24	0	0	0	0	0	0	68,5	36,4	0,38	0,3	-
29.04.2023	1,247	41,617	40,723	24	24	0	0	0	0	0	0	68,9	38,3	0,38	0,3	-
30.04.2023	1,209	41,219	40,344	24	24	0	0	0	0	0	0	70,2	42,9	0,4	0,3	-
01.05.2023	1,199	40,023	39,16	24	24	0	0	0	0	0	128	69,2	38,6	0,42	0,32	-
02.05.2023	1,381	44,816	43,863	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	37,1	0,39	0,3	-
03.05.2023	1,344	43,227	42,305	24	24	0	0	0	0	0	0	68,4	36,7	0,39	0,3	-
04.05.2023	1,373	44,137	43,211	24	24	0	0	0	0	0	0	68,2	36,4	0,38	0,3	-
05.05.2023	1,389	44,09	43,137	24	24	0	0	0	0	0	0	69	36,8	0,38	0,3	-
06.05.2023	1,199	40,594	39,742	24	24	0	0	0	0	0	0	68,2	38	0,39	0,3	-
07.05.2023	1,219	42,137	41,242	24	24	0	0	0	0	0	0	68,4	38,9	0,39	0,3	-
08.05.2023	1,22	42,473	41,566	24	24	0	0	0	0	0	0	68,8	39,5	0,41	0,3	-
09.05.2023	1,186	41,699	40,805	24	24	0	0	0	0	0	0	68,8	39,8	0,41	0,3	-
10.05.2023	0,612	22,215	21,754	16,78	16,78	0	0	0	0	0	0	67,6	39,5	0,4	0,3	-
11.05.2023	0,371	14,457	14,18	24	24	0	0	0	0	2	128	65	38,9	0,39	0,3	-
12.05.2023	0,351	13,992	13,723	24	24	0	0	0	0	2	0	64,8	39,2	0,41	0,3	-
13.05.2023	0,201	10,055	9,871	24	24	0	0	0	0	2	0	63,3	42,9	0,41	0,29	-
14.05.2023	0,198	10,109	9,926	24	24	0	0	0	0	2	0	63	43	0,42	0,3	-
15.05.2023	0,349	13,852	13,582	24	24	0	0	0	0	2	0	65,1	39,4	0,42	0,3	-
16.05.2023	0,379	14,727	14,449	24	24	0	0	0	0	2	0	64,5	38,3	0,39	0,27	-
17.05.2023	0,368	14,188	13,914	24	24	0	0	0	0	2	0	64,6	38,2	0,42	0,29	-
18.05.2023	0,375	16,57	16,273	24	24	0	0	0	0	2	0	62,7	39,7	0,42	0,29	-
19.05.2023	0,349	13,379	13,117	24	24	0	0	0	0	2	0	65,1	38,5	0,4	0,31	-
20.05.2023	0,146	7,371	7,238	18,44	18,44	0	0	0	0	2	0	62,8	42,8	0,43	0,29	-
Итого:	28,33	995,811	974,876	699,22	699,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,33															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 699,22

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	939,349	40357,82	39384,746	13519,49	0,13
20.05.2023	967,676	41353,629	40359,621	14218,71	0,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:24:39