

#130824#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ

Серпуховская 46, калининград

2099

7878

ТЕМ104-1

1124003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,454	26,078	25,516	24	24	0	0	0	0	0	0	69	51,2	0,43	0,33	-
22.04.2025	0,455	26,008	25,445	24	24	0	0	0	0	0	0	68,9	51,1	0,44	0,33	-
23.04.2025	0,74	32,812	32,102	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	46,3	0,42	0,33	-
24.04.2025	0,896	36,469	35,672	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	44,6	0,42	0,33	-
25.04.2025	0,907	36,93	36,125	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	44,6	0,42	0,32	-
26.04.2025	0,764	31,477	30,789	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	44,8	0,42	0,32	-
27.04.2025	0,738	31,414	30,727	24	24	0	0	0	0	0	0	69,2	45,2	0,41	0,32	-
28.04.2025	0,876	36,281	35,492	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	45	0,4	0,32	-
29.04.2025	0,9	36,484	35,68	24	24	0	0	0	0	0	0	69,9	44,7	0,4	0,32	-
30.04.2025	0,901	36,859	36,047	24	24	0	0	0	0	0	0	69,9	44,9	0,41	0,32	-
01.05.2025	0,744	31,266	30,586	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	45,1	0,41	0,32	-
02.05.2025	0,741	30,977	30,305	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	45,1	0,41	0,32	-
03.05.2025	0,756	31,656	30,969	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	45	0,41	0,32	-
04.05.2025	0,735	32,07	31,383	24	24	0	0	0	0	0	0	69	45,6	0,42	0,32	-
05.05.2025	0,841	35,117	34,344	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	45,2	0,41	0,32	-
06.05.2025	0,894	36,469	35,664	24	24	0	0	0	0	0	0	70	45	0,41	0,32	-
07.05.2025	0,853	35,07	34,297	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	44,9	0,4	0,32	-
08.05.2025	0,716	31,031	30,367	24	24	0	0	0	0	0	0	69,1	45,5	0,4	0,32	-
09.05.2025	0,721	31,18	30,508	24	24	0	0	0	0	0	0	69	45,4	0,39	0,32	-
10.05.2025	0,722	30,766	30,094	24	24	0	0	0	0	0	0	69,2	45,3	0,39	0,32	-
11.05.2025	0,744	31,352	30,68	24	24	0	0	0	0	0	0	69,3	45	0,39	0,32	-
12.05.2025	0,884	36,797	35,984	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	45,1	0,4	0,32	-
13.05.2025	0,87	36,664	35,859	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	45,3	0,4	0,32	-
14.05.2025	0,889	36,734	35,93	24	24	0	0	0	0	0	0	69,9	45,2	0,39	0,32	-
15.05.2025	1,902	74,664	72,969	24	24	0	0	0	0	0	0	71,1	45	0,4	0,32	-
16.05.2025	2,196	94,82	92,664	24	24	0	0	0	0	0	0	71,1	47,4	0,4	0,33	-
17.05.2025	1,985	87,961	85,945	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	48,4	0,4	0,33	-
18.05.2025	1,913	85,805	83,844	24	24	0	0	0	0	0	0	71,3	48,5	0,39	0,33	-
19.05.2025	1,443	65,445	63,961	24	24	0	0	0	0	0	0	71,1	48,5	0,39	0,33	-
20.05.2025	0,817	35,531	34,75	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	46	0,4	0,33	-
Итого:	28,997	1242,187	1214,698	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,997															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1954,304	90042,703	87910,688	31040,75	0,2
20.05.2025	1983,298	91284,891	89125,383	31760,75	0,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:56:47