

#10210#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
Номер абонента 2099
Порядковый номер 7878
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1124003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,207	10,293	10,105	24	24	0	0	0	0	3	128	63	42,5	0,43	0,3	-
22.05.2023	0,344	13,566	13,309	24	24	0	0	0	0	2	0	64,6	38,7	0,43	0,3	-
23.05.2023	0,387	14,316	14,039	24	24	0	0	0	0	2	0	65,3	37,8	0,42	0,3	-
24.05.2023	0,359	13,797	13,531	24	24	0	0	0	0	2	0	64,9	38,4	0,43	0,3	-
25.05.2023	0,377	14,203	13,926	24	24	0	0	0	0	2	0	65,2	38,2	0,43	0,3	-
26.05.2023	0,366	14,172	13,902	24	24	0	0	0	0	2	0	64,8	38,5	0,43	0,3	-
27.05.2023	0,201	9,93	9,746	24	24	0	0	0	0	2	0	63,2	42,6	0,41	0,3	-
28.05.2023	0,201	10,137	9,953	24	24	0	0	0	0	2	0	62,9	42,7	0,44	0,3	-
29.05.2023	0,344	13,449	13,195	24	24	0	0	0	0	2	0	64,8	38,7	0,43	0,3	-
30.05.2023	0,366	14,242	13,969	24	24	0	0	0	0	2	0	64,7	38,5	0,43	0,3	-
31.05.2023	0,349	13,617	13,352	24	24	0	0	0	0	2	0	66,9	38,6	0,41	0,29	-
01.06.2023	0,34	13,48	13,227	24	24	0	0	0	0	3	128	64,6	38,8	0,41	0,3	-
02.06.2023	0,329	13,156	12,906	24	24	0	0	0	0	2	0	64,6	39,1	0,41	0,3	-
03.06.2023	0,202	10,219	10,035	24	24	0	0	0	0	2	0	62,6	42,5	0,44	0,3	-
04.06.2023	0,202	10,305	10,121	24	24	0	0	0	0	2	0	62,6	42,6	0,42	0,3	-
05.06.2023	0,327	13,203	12,949	24	24	0	0	0	0	2	0	64,3	39,1	0,42	0,3	-
06.06.2023	0,331	13,395	13,145	24	24	0	0	0	0	2	0	64,3	39,1	0,4	0,29	-
07.06.2023	0,321	13,156	12,91	24	24	0	0	0	0	2	0	64,3	39,4	0,42	0,3	-
08.06.2023	0,325	13,348	13,094	24	24	0	0	0	0	2	0	64,4	39,6	0,43	0,3	-
09.06.2023	0,329	13,41	13,156	24	24	0	0	0	0	2	0	64,2	39,2	0,42	0,3	-
10.06.2023	0,189	9,988	9,809	24	24	0	0	0	0	2	0	62,8	43,5	0,41	0,3	-
11.06.2023	0,188	10,184	10,004	24	24	0	0	0	0	2	0	61,9	43,2	0,42	0,3	-
12.06.2023	0,187	9,785	9,609	24	24	0	0	0	0	2	0	62,6	43,2	0,42	0,3	-
13.06.2023	0,024	1,277	1,254	3	3	0	0	0	0	2	0	62,2	42,7	0,42	0,3	-
13.06.2023	0,177	6,68	6,551	11	11	0	0	0	0	2	0	67,4	35,5	0,43	0,29	-
13.06.2023	0,011	0,473	0,461	1	1	0	0	0	0	2	0	64	39,6	0,42	0,29	-
13.06.2023	0,057	2,09	2,055	3	3	0	0	0	0	2	0	63,1	40,4	0,42	0,3	-
13.06.2023	0,048	2,535	2,488	6	6	0	0	0	0	2	0	64,2	39,4	0,41	0,3	-
14.06.2023	0,059	3,047	2,992	7	7	0	0	0	0	2	0	63,4	41,9	0,41	0,3	-
14.06.2023	0,01	0,492	0,48	1	1	0	0	0	0	2	0	63	42,4	0,42	0,29	-
14.06.2023	0,156	5,656	5,551	8	8	0	0	0	0	2	0	63,5	40,2	0,4	0,3	-
14.06.2023	0,026	0,879	0,859	1	1	0	0	0	0	2	0	66,4	36,5	0,43	0,3	-
14.06.2023	0,071	3,176	3,117	7	7	0	0	0	0	2	0	64,2	39,6	0,43	0,29	-
15.06.2023	0,289	11,504	11,285	20	20	0	0	0	0	2	0	63,4	42	0,42	0,3	-
15.06.2023	0,008	0,41	0,402	1	1	0	0	0	0	2	0	63,1	43,5	0,43	0,3	-
15.06.2023	0,024	1,219	1,195	3	3	0	0	0	0	2	0	64,4	39,5	0,44	0,3	-
16.06.2023	0,324	13,129	12,879	24	24	0	0	0	0	2	0	64,6	39,4	0,43	0,3	-
17.06.2023	0,135	6,996	6,871	17	17	0	0	0	0	2	0	62,8	42,9	0,42	0,3	-
17.06.2023	0,008	0,406	0,398	1	1	0	0	0	0	2	0	63,4	42,4	0,42	0,3	-
17.06.2023	0,008	0,379	0,371	1	1	0	0	0	0	2	0	63,6	42,7	0,42	0,29	-
17.06.2023	0,04	1,969	1,934	5	5	0	0	0	0	2	0	62,8	42,9	0,42	0,3	-
18.06.2023	0,188	9,645	9,469	24	24	0	0	0	0	2	0	62,9	43,1	0,42	0,29	-
19.06.2023	0,319	14,246	13,988	24	24	0	0	0	0	2	0	63,1	40,3	0,44	0,3	-
20.06.2023	0,294	12,34	12,105	24	24	0	0	0	0	2	0	64,3	40,1	0,43	0,3	-
Итого:	9,047	383,899	376,697	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,047															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
------	---------	--------	-------	---------	--------

20.05.2023	967,676	41353,629	40359,621	14218,71	0,13
20.06.2023	976,723	41737,527	40736,32	14962,71	0,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 21.06.2023 7:37:34