

#90595#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
Номер абонента 2099
Порядковый номер 7878
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1124003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	22,4	22,1	0	0	-
22.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	22,3	22,1	0	0	-
23.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	22	21,8	0	0	-
24.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	21,7	21,4	0	0	-
25.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	21,3	21,1	0	0	-
26.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	21,4	21,3	0	0	-
27.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	21,6	21,4	0	0	-
28.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	21,8	21,6	0	0	-
29.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	21,8	21,5	0	0	-
30.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	21,6	21,3	0	0	-
01.07.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	21,7	21,4	0	0	-
02.07.2024	0,153	21,227	20,883	24	24	0	0	0	0	3	0	57,9	50,6	0	0	-
03.07.2024	0,441	35,594	34,891	24	24	0	0	0	0	3	0	65,7	53,1	0,15	0,13	-
04.07.2024	0,419	29,148	28,555	24	24	0	0	0	0	2	0	67	52,3	0,38	0,3	-
05.07.2024	0,407	28,383	27,805	24	24	0	0	0	0	0	0	67,1	52,5	0,39	0,29	-
06.07.2024	0,312	25,07	24,562	24	24	0	0	0	0	0	0	66,5	53,8	0,39	0,3	-
07.07.2024	0,308	24,812	24,32	24	24	0	0	0	0	0	0	66,5	53,9	0,41	0,3	-
08.07.2024	0,405	31,477	30,852	24	24	0	0	0	0	0	0	66	53	0,41	0,3	-
09.07.2024	0,391	37,68	36,961	24	24	0	0	0	0	0	0	64,2	53,6	0,41	0,3	-
10.07.2024	0,443	32,273	31,633	24	24	0	0	0	0	0	0	66,4	52,5	0,4	0,3	-
11.07.2024	0,353	26,617	26,078	24	24	0	0	0	0	0	0	66,8	53,3	0,41	0,31	-
12.07.2024	0,357	27,273	26,719	24	24	0	0	0	0	0	0	66,6	53,3	0,44	0,32	-
13.07.2024	0,291	22,336	21,883	24	24	0	0	0	0	0	0	67,3	54	0,48	0,32	-
14.07.2024	0,288	21,672	21,227	24	24	0	0	0	0	0	0	67,5	54	0,52	0,32	-
15.07.2024	0,437	26,898	26,328	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	52	0,5	0,31	-
16.07.2024	0,382	26,438	25,891	24	24	0	0	0	0	0	0	67,5	52,8	0,51	0,31	-
17.07.2024	0,376	24,641	24,117	24	24	0	0	0	0	0	0	68,2	52,6	0,49	0,31	-
18.07.2024	0,363	23,344	22,852	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	52,8	0,48	0,31	-
19.07.2024	0,36	25,844	25,32	24	24	0	0	0	0	0	0	67,2	53,1	0,52	0,31	-
20.07.2024	0,287	22,195	21,742	24	24	0	0	0	0	2	0	67,2	54	0,5	0,31	-
Итого:	6,773	512,922	502,619	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,773															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	1513,534	69512,195	67851,945	23744,87	0,2
20.07.2024	1520,305	70025,117	68354,562	24464,87	0,2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 14:35:48