

#10205#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
 Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
 Номер абонента 2099
 Порядковый номер 7878
 Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
 Заводской номер 1124003
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,196	11,361	11,156	24	24	0	0	0	0	0	0	62,8	45,3	0,39	0,31	-
22.07.2022	0,065	3,818	3,75	8	8	0	0	0	0	0	0	63,9	45,2	0,39	0,31	-
22.07.2022	0,009	0,482	0,473	1	1	0	0	0	0	0	0	63,9	44,9	0,39	0,31	-
22.07.2022	0,016	0,877	0,861	2	2	0	0	0	0	0	0	63,5	45	0,39	0,31	-
22.07.2022	0,008	0,432	0,422	1	1	0	0	0	0	0	0	63,5	45,1	0,4	0,31	-
22.07.2022	0,016	0,916	0,9	2	2	0	0	0	0	0	0	63	44,7	0,4	0,31	-
22.07.2022	0,008	0,451	0,443	1	1	0	0	0	0	0	0	63	45	0,41	0,31	-
22.07.2022	0,016	0,922	0,906	2	2	0	0	0	0	0	0	63,1	45,3	0,4	0,31	-
22.07.2022	0,055	3,246	3,186	7	7	0	0	0	0	0	0	62,9	45,3	0,4	0,31	-
23.07.2022	0,071	4,195	4,119	9	9	0	0	0	0	0	0	63,2	45,6	0,4	0,31	-
23.07.2022	0,115	6,703	6,584	15	15	0	0	0	0	0	0	62,8	45,4	0,4	0,31	-
24.07.2022	0,187	10,977	10,777	24	24	0	0	0	0	0	0	62,8	45,4	0,4	0,31	-
25.07.2022	0,189	11,031	10,832	24	24	0	0	0	0	2	0	62,8	45,3	0,41	0,31	-
26.07.2022	0,187	10,645	10,449	24	24	0	0	0	0	0	0	63,2	45,3	0,39	0,31	-
27.07.2022	0,094	5,486	5,387	12	12	0	0	0	0	0	0	63,3	45,7	0,4	0,31	-
27.07.2022	0,095	5,398	5,299	12	12	0	0	0	0	0	0	62,9	45,3	0,4	0,31	-
28.07.2022	0,189	11,045	10,848	24	24	0	0	0	0	0	0	62,7	45,2	0,4	0,31	-
29.07.2022	0,196	11,084	10,881	24	24	0	0	0	0	0	0	63	44,9	0,39	0,31	-
30.07.2022	0,016	0,943	0,928	2	2	0	0	0	0	0	0	62,5	45,3	0,39	0,31	-
31.07.2022	0,363	20,91	20,531	46	46	0	0	0	0	0	0	62,8	45,3	0,39	0,31	-
01.08.2022	0,195	10,879	10,68	24	24	0	0	0	0	3	0	63,1	44,9	0,41	0,3	-
02.08.2022	0,146	8,195	8,047	18	18	0	0	0	0	0	0	63,1	45,6	0,41	0,31	-
02.08.2022	0,048	2,748	2,697	6	6	0	0	0	0	0	0	63	45	0,4	0,31	-
03.08.2022	0,096	5,529	5,43	12	12	0	0	0	0	0	0	62,9	45,3	0,4	0,31	-
03.08.2022	0,008	0,434	0,424	1	1	0	0	0	0	0	0	63,6	45,3	0,45	0,31	-
03.08.2022	0,008	0,441	0,434	1	1	0	0	0	0	2	0	63,6	45,1	0,46	0,31	-
03.08.2022	0,008	0,439	0,432	1	1	0	0	0	0	2	0	63,9	45,5	0,46	0,31	-
03.08.2022	0,008	0,428	0,422	1	1	0	0	0	0	2	0	64,1	45,6	0,47	0,31	-
03.08.2022	0,063	3,627	3,561	8	8	0	0	0	0	2	0	63	45,2	0,46	0,31	-
04.08.2022	0,186	10,707	10,512	24	24	0	0	0	0	2	0	63	45,2	0,41	0,31	-
05.08.2022	0,169	9,4	9,227	22	22	0	0	0	0	0	0	63,6	45,4	0,39	0,31	-
05.08.2022	0,008	0,428	0,42	1	1	0	0	0	0	0	0	63,4	45,4	0,4	0,31	-
05.08.2022	0,008	0,453	0,445	1	1	0	0	0	0	0	0	63,5	45,2	0,4	0,31	-
06.08.2022	0,076	4,045	3,967	10	10	0	0	0	0	0	0	64,5	45	0,4	0,31	-
06.08.2022	0,107	5,816	5,709	14	14	0	0	0	0	2	0	64,2	45,3	0,43	0,31	-
07.08.2022	0,123	6,77	6,645	16	16	0	0	0	0	2	0	62,5	45,2	0,42	0,31	-
07.08.2022	0,061	3,584	3,518	8	8	0	0	0	0	0	0	63,3	45,3	0,41	0,31	-
08.08.2022	0,054	3,094	3,037	7	7	0	0	0	0	2	0	64,5	45,4	0,42	0,31	-
08.08.2022	0,032	1,74	1,709	4	4	0	0	0	0	2	0	62,8	44,2	0,42	0,31	-
08.08.2022	0,102	5,977	5,869	13	13	0	0	0	0	0	0	62,9	45,2	0,41	0,31	-
09.08.2022	0,151	8,314	8,16	19	19	0	0	0	0	2	0	63,5	45,1	0,41	0,31	-
09.08.2022	0,008	0,451	0,443	1	1	0	0	0	0	0	0	63,1	45,6	0,41	0,31	-
09.08.2022	0,031	1,809	1,777	4	4	0	0	0	0	0	0	63,3	45,1	0,41	0,31	-
10.08.2022	0,132	7,361	7,225	17	17	0	0	0	0	2	0	63,8	45	0,41	0,31	-
10.08.2022	0,054	3,041	2,986	7	7	0	0	0	0	0	0	63,4	45,2	0,42	0,31	-
11.08.2022	0,187	10,193	10,002	24	24	0	0	0	0	2	0	63,9	45,2	0,42	0,31	-
12.08.2022	0,189	10,309	10,117	24	24	0	0	0	0	2	0	63,9	45,2	0,42	0,31	-
13.08.2022	0,186	10,242	10,049	24	24	0	0	0	0	2	0	64,1	45,6	0,43	0,31	-
14.08.2022	0,181	10,42	10,229	24	24	0	0	0	0	2	0	63,4	45,8	0,46	0,31	-
15.08.2022	0,18	10,852	10,658	24	24	0	0	0	0	2	0	62,5	45,6	0,45	0,3	-
16.08.2022	0,197	10,559	10,363	24	24	0	0	0	0	2	0	63,7	44,7	0,44	0,3	-

17.08.2022	0,207	10,672	10,471	24	24	0	0	0	0	2	0	64,2	44,4	0,43	0,3	-
18.08.2022	0,045	2,48	2,434	6	6	0	0	0	0	2	0	65,5	45,6	0,45	0,3	-
18.08.2022	0,088	3,986	3,908	9	9	0	0	0	0	2	0	65,4	44,2	0,46	0,3	-
18.08.2022	0,066	3,5	3,434	9	9	0	0	0	0	2	0	65	44,7	0,47	0,31	-
19.08.2022	0,166	8,492	8,33	20	20	0	0	0	0	2	0	63,4	45,7	0,46	0,3	-
19.08.2022	0,007	0,424	0,416	1	1	0	0	0	0	2	0	63,3	45,8	0,44	0,3	-
19.08.2022	0,007	0,424	0,414	1	1	0	0	0	0	2	0	63,4	45,6	0,43	0,3	-
19.08.2022	0,015	0,861	0,848	2	2	0	0	0	0	2	0	64,4	44,8	0,43	0,3	-
20.08.2022	0,176	9,504	9,322	24	24	0	0	0	0	2	0	64,6	45,7	0,46	0,3	-
Итого:	5,87	329,55	323,503	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,87															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNар, ч	Tтп, ч
20.07.2022	465,648	18667,848	18226,424	6945,73	0,13
20.08.2022	471,521	18997,4	18549,924	7689,73	0,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 11:07:11