

#28674#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
Номер абонента 2099
Порядковый номер 7878
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1124003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,267	11,668	11,445	24	24	0	0	0	0	2	0	64,2	41	0,45	0,29	-
22.07.2023	0,177	9,48	9,312	24	24	0	0	0	0	2	0	62,5	43,5	0,46	0,29	-
23.07.2023	0,164	8,969	8,809	23,99	23,99	0	0	0	0	2	0	62,3	43,7	0,46	0,29	-
24.07.2023	0,269	11,984	11,758	24	24	0	0	0	0	3	128	64	41,1	0,44	0,29	-
25.07.2023	0,261	11,953	11,734	24	24	0	0	0	0	2	0	63,6	41,3	0,43	0,29	-
26.07.2023	0,275	12,16	11,93	24	24	0	0	0	0	2	128	64,1	41,1	0,44	0,29	-
27.07.2023	0,277	12,18	11,953	24	24	0	0	0	0	2	0	64,2	41	0,45	0,29	-
28.07.2023	0,272	11,859	11,633	24	24	0	0	0	0	2	128	64,2	40,9	0,45	0,29	-
29.07.2023	0,175	9,328	9,164	24	24	0	0	0	0	2	0	62,6	43,6	0,45	0,29	-
30.07.2023	0,172	9,477	9,309	24	24	0	0	0	0	2	0	62,2	43,8	0,45	0,29	-
31.07.2023	0,272	11,973	11,746	24	24	0	0	0	0	2	0	63,6	41,6	0,45	0,29	-
01.08.2023	0,28	12,27	12,039	24	24	0	0	0	0	3	128	64,2	41	0,45	0,29	-
02.08.2023	0,28	11,977	11,75	24	24	0	0	0	0	2	0	64,4	40,6	0,44	0,29	-
03.08.2023	0,291	12,57	12,332	24	24	0	0	0	0	2	0	64,1	40,5	0,44	0,29	-
04.08.2023	0,291	12,477	12,246	24	24	0	0	0	0	2	0	64,1	40,4	0,44	0,29	-
05.08.2023	0,191	9,789	9,609	24	24	0	0	0	0	2	128	62,7	42,9	0,45	0,29	-
06.08.2023	0,2	10,203	10,02	24	24	0	0	0	0	2	0	62,6	42,7	0,45	0,29	-
07.08.2023	0,288	12,715	12,48	24	24	0	0	0	0	2	0	63,7	40,7	0,44	0,29	-
08.08.2023	0,275	12,48	12,25	24	24	0	0	0	0	2	0	63,6	41,2	0,44	0,29	-
09.08.2023	0,068	22,156	21,863	24	24	0	0	0	0	2	0	53,1	50	0,43	0,29	-
10.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	36,7	38	0,21	0,19	-
11.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	36	37,2	0,03	0,04	-
12.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	32,4	33,4	0,13	0,13	-
13.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	29,7	30,5	0,29	0,3	-
14.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	28,6	29,4	0,3	0,3	-
15.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	28,2	29,1	0,3	0,3	-
16.08.2023	0	0,008	0,008	24	24	0	0	0	0	3	0	29,9	30,3	0,31	0,32	-
17.08.2023	0	0,004	0,004	24	24	0	0	0	0	3	0	27,5	27,8	0,32	0,33	-
18.08.2023	0	0,008	0,004	24	24	0	0	0	0	3	0	26,6	27	0,33	0,33	-
19.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	25	26	0,33	0,33	-
20.08.2023	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	24,7	25,4	0,32	0,33	-
Итого:	4,745	237,688	233,398	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,745															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	984,515	42089,289	41081,551	15682,71	0,13
20.08.2023	989,261	42326,977	41314,949	16426,7	0,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 15:53:13