

#92804#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ  
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград  
Номер абонента 2099  
Порядковый номер 7878  
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1  
Заводской номер 1124003  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,28	20,898	20,461	24	24	0	0	0	0	0	0	67,7	54	0,5	0,31	-
22.07.2024	0,447	28,258	27,672	24	24	0	0	0	0	0	0	68	51,9	0,51	0,31	-
23.07.2024	0,359	25,164	24,641	24	24	0	0	0	0	0	0	67,4	52,9	0,46	0,31	-
24.07.2024	0,381	29,492	28,906	24	24	0	0	0	0	0	0	66,1	53	0,47	0,31	-
25.07.2024	0,368	29,312	28,734	24	24	0	0	0	0	0	0	65,9	53,1	0,46	0,3	-
26.07.2024	0,368	25,5	24,977	24	24	0	0	0	0	0	0	67,5	52,8	0,45	0,3	-
27.07.2024	0,286	25,141	24,648	24	24	0	0	0	0	0	0	65,7	54,2	0,49	0,3	-
28.07.2024	0,288	24,766	24,266	24	24	0	0	0	0	0	0	66	54,1	0,41	0,3	-
29.07.2024	0,371	28,703	28,133	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	53	0,43	0,3	-
30.07.2024	0,361	28	27,445	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	53,1	0,42	0,3	-
31.07.2024	0,358	27,602	27,047	24	24	0	0	0	0	0	0	66,3	53,1	0,43	0,3	-
01.08.2024	0,355	27,898	27,344	24	24	0	0	0	0	0	0	66,1	53,2	0,43	0,3	-
02.08.2024	0,345	27,539	26,992	24	24	0	0	0	0	0	0	66	53,3	0,44	0,3	-
03.08.2024	0,289	24,531	24,047	24	24	0	0	0	0	0	0	66	54	0,42	0,3	-
04.08.2024	0,289	24,531	24,047	24	24	0	0	0	0	0	0	66	54	0,45	0,3	-
05.08.2024	0,343	27,617	27,07	24	24	0	0	0	0	0	0	65,9	53,3	0,44	0,3	-
06.08.2024	0,347	28,125	27,57	24	24	0	0	0	0	0	0	65,8	53,3	0,43	0,3	-
07.08.2024	0,352	26,977	26,438	24	24	0	0	0	0	0	0	66,4	53,1	0,42	0,3	-
08.08.2024	0,34	26,312	25,789	24	24	0	0	0	0	0	0	66,4	53,2	0,44	0,3	-
09.08.2024	0,35	26,977	26,438	24	24	0	0	0	0	0	0	66,3	53,1	0,42	0,3	-
10.08.2024	0,297	26,18	25,672	24	24	0	0	0	0	0	0	65,6	54	0,44	0,3	-
11.08.2024	0,3	24,82	24,32	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	53,9	0,42	0,3	-
12.08.2024	0,36	28,18	27,617	24	24	0	0	0	0	0	0	66,1	53,1	0,43	0,3	-
13.08.2024	0,359	27,156	26,609	24	24	0	0	0	0	0	0	66,5	53	0,42	0,3	-
14.08.2024	0,365	28,82	28,258	24	24	0	0	0	0	0	0	65,9	53	0,43	0,3	-
15.08.2024	0,371	28,359	27,789	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	52,9	0,42	0,3	-
16.08.2024	0,347	25,281	24,766	24	24	0	0	0	0	0	0	67	53,1	0,43	0,3	-
17.08.2024	0,286	25,352	24,852	24	24	0	0	0	0	0	0	65,7	54,2	0,45	0,3	-
18.08.2024	0,284	24,477	24	24	24	0	0	0	0	0	0	66	54,2	0,42	0,3	-
19.08.2024	0,354	27,898	27,336	24	24	0	0	0	0	0	0	66	53,1	0,44	0,3	-
20.08.2024	0,37	27,086	26,539	24	24	0	0	0	0	2	0	66,8	52,9	0,42	0,3	-
Итого:	10,57	826,952	810,423	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,57															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	1520,305	70025,117	68354,562	24464,87	0,2
20.08.2024	1530,874	70852,07	69164,984	25208,87	0,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 9:31:39