

#10204#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
Номер абонента 2099
Порядковый номер 7878
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1124003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0,008	0,422	0,414	1	1	0	0	0	0	2	0	63,8	45,7	0,46	0,3	-
21.08.2022	0,17	9,131	8,957	23	23	0	0	0	0	2	0	64,6	45,7	0,47	0,3	-
22.08.2022	0,19	10,297	10,105	24	24	0	0	0	0	2	0	63,9	45,2	0,46	0,3	-
23.08.2022	0,191	10,207	10,016	24	24	0	0	0	0	2	0	64,1	45	0,46	0,3	-
24.08.2022	0,053	2,973	2,918	7	7	0	0	0	0	2	0	65	45,3	0,46	0,3	-
24.08.2022	0,132	7,133	6,998	17	17	0	0	0	0	2	0	63,9	45,3	0,46	0,3	-
25.08.2022	0,181	9,709	9,525	24	24	0	0	0	0	2	0	64,4	45,4	0,44	0,3	-
26.08.2022	0,196	9,869	9,68	24	24	0	0	0	0	2	0	64,9	44,6	0,45	0,3	-
27.08.2022	0,176	9,021	8,846	24	24	0	0	0	0	2	0	65,5	45,6	0,46	0,3	-
28.08.2022	0,174	8,658	8,488	24	24	0	0	0	0	2	0	66	45,5	0,48	0,3	-
29.08.2022	0,241	10,262	10,053	24	24	0	0	0	0	2	0	66,7	42,7	0,5	0,3	-
30.08.2022	0,252	10,908	10,693	24	24	0	0	0	0	2	0	65,9	42,3	0,47	0,3	-
31.08.2022	0,257	11,727	11,504	24	24	0	0	0	0	2	0	64,5	42,2	0,42	0,3	-
01.09.2022	0,272	12,76	12,521	24	24	0	0	0	0	2	0	63,6	41,9	0,4	0,3	-
02.09.2022	0,288	13,121	12,879	24	24	0	0	0	0	0	0	63,8	41,5	0,39	0,3	-
03.09.2022	0,187	10,738	10,545	24	24	0	0	0	0	2	0	62,6	44,8	0,4	0,3	-
04.09.2022	0,189	10,84	10,645	24	24	0	0	0	0	0	0	62,5	44,8	0,4	0,3	-
05.09.2022	0,307	13,547	13,293	24	24	0	0	0	0	2	0	64	40,9	0,39	0,3	-
06.09.2022	0,289	13,318	13,07	24	24	0	0	0	0	2	0	63,7	41,5	0,39	0,3	-
07.09.2022	0,304	13,672	13,418	24	24	0	0	0	0	0	0	63,8	41,2	0,38	0,3	-
08.09.2022	0,305	13,877	13,621	24	24	0	0	0	0	0	0	63,5	41,1	0,4	0,3	-
09.09.2022	0,312	14,236	13,975	24	24	0	0	0	0	0	0	63,2	40,9	0,39	0,3	-
10.09.2022	0,198	11,236	11,035	24	24	0	0	0	0	0	0	62,4	44,4	0,39	0,3	-
11.09.2022	0,198	11,131	10,932	24	24	0	0	0	0	0	0	62,5	44,4	0,39	0,3	-
12.09.2022	0,303	13,68	13,426	24	24	0	0	0	0	0	0	63,4	40,9	0,39	0,3	-
13.09.2022	0,304	14,008	13,754	24	24	0	0	0	0	0	0	63,1	41	0,39	0,3	-
14.09.2022	0,313	14,043	13,785	24	24	0	0	0	0	0	0	63,2	40,5	0,39	0,3	-
15.09.2022	0,314	13,621	13,367	24	24	0	0	0	0	0	0	63,9	40,4	0,39	0,3	-
16.09.2022	0,317	14,17	13,908	24	24	0	0	0	0	0	0	63,4	40,6	0,39	0,3	-
17.09.2022	0,202	12,078	11,861	24	24	0	0	0	0	0	0	62,4	45,4	0,37	0,3	-
18.09.2022	0,2	11,27	11,07	24	24	0	0	0	0	2	0	62,2	44,1	0,38	0,3	-
19.09.2022	0,312	13,502	13,25	24	24	0	0	0	0	0	0	63,7	40,2	0,38	0,29	-
20.09.2022	0,309	13,814	13,559	24	24	0	0	0	0	0	0	63,4	40,6	0,38	0,31	-
Итого:	7,644	368,979	362,111	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,644															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	471,521	18997,4	18549,924	7689,73	0,13
20.09.2022	479,163	19366,379	18912,035	8433,73	0,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2022 9:41:48