

#34888#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
Номер абонента 2099
Порядковый номер 7878
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1124003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23,1 | 24,3 | 0,32 | 0,33 | - |
| 22.08.2023 | 0,035 | 40,211 | 39,836 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 43,1 | 0,33 | 0,34 | - |
| 23.08.2023 | 0,133 | 9,738 | 9,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62,3 | 48,4 | 0,33 | 0,31 | - |
| 24.08.2023 | 0,023 | 47,555 | 46,906 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53,8 | 53,4 | 0,41 | 0,3 | - |
| 25.08.2023 | 0,091 | 7,02 | 6,898 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60,8 | 47,6 | 0,32 | 0,31 | - |
| 26.08.2023 | 0,029 | 7,035 | 6,922 | 22,49 | 22,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58,4 | 54,3 | 0,42 | 0,29 | - |
| 27.08.2023 | 0,03 | 6,316 | 6,215 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 59,2 | 54,3 | 0,39 | 0,3 | - |
| 28.08.2023 | 0,104 | 6,398 | 6,297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58,9 | 42,4 | 0,41 | 0,3 | - |
| 29.08.2023 | 0,128 | 6,941 | 6,824 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 41,2 | 0,43 | 0,3 | - |
| 30.08.2023 | 0,107 | 7,586 | 7,457 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61,2 | 46,8 | 0,47 | 0,3 | - |
| 31.08.2023 | 0,236 | 13,414 | 13,164 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57,5 | 45,9 | 0,45 | 0,3 | - |
| 01.09.2023 | 0,275 | 14,172 | 13,902 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 64,4 | 44,7 | 0,36 | 0,29 | - |
| 02.09.2023 | 0,181 | 11,363 | 11,152 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63,6 | 47,4 | 0,45 | 0,3 | - |
| 03.09.2023 | 0,124 | 12,262 | 12,031 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 53,7 | 0,45 | 0,3 | - |
| 04.09.2023 | 0,16 | 16,938 | 16,609 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65,2 | 55,6 | 0,45 | 0,3 | - |
| 05.09.2023 | 0,165 | 15,508 | 15,203 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65,8 | 55 | 0,45 | 0,3 | - |
| 06.09.2023 | 0,177 | 16,844 | 16,508 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65,9 | 55,2 | 0,44 | 0,3 | - |
| 07.09.2023 | 0,177 | 14,477 | 14,199 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64,8 | 52,4 | 0,45 | 0,3 | - |
| 08.09.2023 | 0,146 | 11,148 | 10,941 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63,2 | 49,8 | 0,45 | 0,3 | - |
| 09.09.2023 | 0,051 | 11,883 | 11,664 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63,7 | 59,4 | 0,44 | 0,3 | - |
| 10.09.2023 | 0,044 | 11,891 | 11,668 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 60,4 | 0,44 | 0,3 | - |
| 11.09.2023 | 0,262 | 20,348 | 19,941 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 66,3 | 53,2 | 0,44 | 0,31 | - |
| 12.09.2023 | 0,416 | 27,723 | 27,156 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 67 | 51,8 | 0,46 | 0,3 | - |
| 13.09.2023 | 0,42 | 27,523 | 26,965 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 51,6 | 0,46 | 0,3 | - |
| 14.09.2023 | 0,399 | 26,496 | 25,949 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 52 | 0,43 | 0,3 | - |
| 15.09.2023 | 0,398 | 27,098 | 26,547 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 52,1 | 0,44 | 0,3 | - |
| 16.09.2023 | 0,3 | 24,199 | 23,715 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,3 | 53,6 | 0,44 | 0,3 | - |
| 17.09.2023 | 0,298 | 23,062 | 22,598 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,8 | 53,6 | 0,44 | 0,3 | - |
| 18.09.2023 | 0,41 | 26,898 | 26,34 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 51,9 | 0,42 | 0,3 | - |
| 19.09.2023 | 0,41 | 26,141 | 25,602 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 51,8 | 0,44 | 0,3 | - |
| 20.09.2023 | 0,432 | 28,57 | 27,984 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 51,8 | 0,46 | 0,3 | - |
| Итого: | 6,161 | 546,758 | 536,755 | 742,47 | 742,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,161 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,47

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.08.2023 | 989,261 | 42326,977 | 41314,949 | 16426,7 | 0,13 |
| 20.09.2023 | 995,423 | 42873,734 | 41851,707 | 17169,17 | 0,13 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 15:06:43