

#95147#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
Номер абонента 2099
Порядковый номер 7878
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1124003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,348	27,5	26,953	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	53,3	0,45	0,3	-
22.08.2024	0,186	66,117	65,141	24	24	0	0	0	0	0	0	56,2	53,4	0,43	0,3	-
23.08.2024	0,353	27,758	27,211	24	24	0	0	0	0	3	0	66,1	53,2	0,35	0,32	-
24.08.2024	0,313	22,953	22,477	24	24	0	0	0	0	2	0	67,4	53,6	0,43	0,31	-
25.08.2024	0,309	27,008	26,484	24	24	0	0	0	0	0	0	65,6	53,9	0,49	0,31	-
26.08.2024	0,358	28,656	28,086	24	24	0	0	0	0	0	0	65,9	53,2	0,46	0,31	-
27.08.2024	0,406	28,742	28,156	24	24	0	0	0	0	0	0	66,8	52,4	0,42	0,31	-
28.08.2024	0,408	27,727	27,164	24	24	0	0	0	0	0	0	67,3	52,4	0,45	0,31	-
29.08.2024	0,379	27,516	26,953	24	24	0	0	0	0	0	0	66,9	52,8	0,47	0,31	-
30.08.2024	0,369	29,07	28,5	24	24	0	0	0	0	0	0	66	53,1	0,47	0,31	-
31.08.2024	0,313	25,945	25,43	24	24	0	0	0	0	0	0	66	53,8	0,47	0,31	-
01.09.2024	0,315	26,578	26,047	24	24	0	0	0	0	0	0	65,8	53,7	0,45	0,3	-
02.09.2024	0,393	28,328	27,766	24	24	0	0	0	0	0	0	66,7	52,6	0,46	0,3	-
03.09.2024	0,397	29,727	29,133	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	52,6	0,46	0,3	-
04.09.2024	0,391	30,25	29,648	24	24	0	0	0	0	0	0	66	52,8	0,46	0,31	-
05.09.2024	0,383	28,648	28,07	24	24	0	0	0	0	0	0	66,4	52,8	0,43	0,31	-
06.09.2024	0,374	29,125	28,555	24	24	0	0	0	0	0	0	66	52,9	0,45	0,31	-
07.09.2024	0,292	24,227	23,742	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	54	0,46	0,31	-
08.09.2024	0,29	25,508	25,016	24	24	0	0	0	0	0	0	65,6	54,1	0,45	0,31	-
09.09.2024	0,381	27,898	27,328	24	24	0	0	0	0	0	0	66,7	52,8	0,42	0,31	-
10.09.2024	0,384	30,078	29,484	24	24	0	0	0	0	0	0	65,9	52,9	0,46	0,31	-
11.09.2024	0,406	29,844	29,25	24	24	0	0	0	0	0	0	66,4	52,6	0,44	0,31	-
12.09.2024	0,4	29,734	29,133	24	24	0	0	0	0	0	0	66,3	52,6	0,41	0,3	-
13.09.2024	0,414	30,578	29,969	24	24	0	0	0	0	0	0	66,3	52,5	0,43	0,3	-
14.09.2024	0,306	25,062	24,562	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	53,8	0,43	0,3	-
15.09.2024	0,305	26,188	25,672	24	24	0	0	0	0	0	0	65,8	53,9	0,44	0,3	-
16.09.2024	0,401	31,07	30,453	24	24	0	0	0	0	0	0	65,9	52,8	0,42	0,31	-
17.09.2024	0,381	28,07	27,508	24	24	0	0	0	0	0	0	66,6	52,8	0,41	0,31	-
18.09.2024	0,191	74,352	73,273	24	24	0	0	0	0	0	0	55,5	52,9	0,43	0,3	-
19.09.2024	0,403	31,016	30,391	24	24	0	0	0	0	3	0	66,5	53,3	0,33	0,27	-
20.09.2024	0,396	29,883	29,297	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	52,7	0,45	0,3	-
Итого:	10,945	955,156	936,852	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,945															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	1530,874	70852,07	69164,984	25208,87	0,2
20.09.2024	1541,818	71807,227	70101,836	25952,87	0,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:27:03