

#99035#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
Номер абонента 2099
Порядковый номер 7878
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1124003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2024	0,307	25,383	24,867	24	24	0	0	0	0	0	0	66,1	53,8	0,41	0,31	-
22.09.2024	0,308	26,672	26,148	24	24	0	0	0	0	0	0	65,6	53,9	0,45	0,31	-
23.09.2024	0,393	30,32	29,727	24	24	0	0	0	0	0	0	66	52,8	0,43	0,31	-
24.09.2024	0,407	30,461	29,852	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	52,5	0,39	0,31	-
25.09.2024	0,395	29,766	29,18	24	24	0	0	0	0	2	0	66,2	52,7	0,41	0,31	-
26.09.2024	0,403	30,055	29,445	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	52,6	0,42	0,31	-
27.09.2024	0,401	29,422	28,836	24	24	0	0	0	0	0	0	66,5	52,6	0,41	0,31	-
28.09.2024	0,313	26,297	25,773	24	24	0	0	0	0	0	0	65,9	53,8	0,42	0,31	-
29.09.2024	0,318	26,406	25,891	24	24	0	0	0	0	0	0	66	53,7	0,42	0,31	-
30.09.2024	0,427	30,766	30,148	24	24	0	0	0	0	0	0	66,5	52,3	0,41	0,31	-
01.10.2024	0,449	33,102	32,445	24	24	0	0	0	0	0	0	66	52,2	0,41	0,31	-
02.10.2024	0,23	44,883	44,141	24	24	0	0	0	0	0	0	59,3	54,1	0,4	0,31	-
03.10.2024	0,441	30,633	30,023	23,91	23,91	0	0	0	0	3	0	66,6	52	0,35	0,32	-
04.10.2024	1,776	97,781	95,672	24	24	0	0	0	0	2	128	69	50,5	0,38	0,3	-
05.10.2024	2,396	148,734	145,484	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	53,1	0,4	0,31	-
06.10.2024	2,225	139,422	136,43	24	24	0	0	0	0	0	0	68,9	52,6	0,39	0,31	-
07.10.2024	2,24	136,273	133,344	24	24	0	0	0	0	0	0	69	52,2	0,38	0,31	-
08.10.2024	1,862	104,359	102,203	24	24	0	0	0	0	0	0	67,4	49,2	0,41	0,31	-
09.10.2024	1,535	73,852	72,328	24	24	0	0	0	0	0	0	67,6	46,4	0,42	0,32	-
10.10.2024	1,425	62,227	60,922	24	24	0	0	0	0	0	0	68	44,6	0,45	0,32	-
11.10.2024	1,363	59,109	57,875	24	24	0	0	0	0	0	0	67,9	44,4	0,45	0,32	-
12.10.2024	1,23	53,93	52,812	24	24	0	0	0	0	0	0	67,5	44,2	0,43	0,32	-
13.10.2024	1,217	54,445	53,344	24	24	0	0	0	0	0	0	67	44,2	0,41	0,32	-
14.10.2024	1,483	61,906	60,602	24	24	0	0	0	0	0	0	68,3	43,8	0,41	0,32	-
15.10.2024	1,495	61,609	60,297	24	24	0	0	0	0	0	0	68,5	43,7	0,44	0,32	-
16.10.2024	1,488	62,031	60,734	24	24	0	0	0	0	0	0	68	43,6	0,46	0,33	-
17.10.2024	1,712	76,961	75,367	24	24	0	0	0	0	0	0	67,6	44,9	0,45	0,33	-
18.10.2024	1,836	82,664	80,906	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	46	0,45	0,33	-
19.10.2024	1,724	79,789	78,086	24	24	0	0	0	0	0	0	68,8	46,7	0,46	0,33	-
20.10.2024	1,682	78,594	76,922	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	46,8	0,46	0,33	-
Итого:	33,481	1827,852	1789,804	719,91	719,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,481															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,91

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2024	1541,818	71807,227	70101,836	25952,87	0,2
20.10.2024	1575,301	73635,078	71891,641	26672,78	0,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2024 7:30:22