

#112484#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
Номер абонента 2099
Порядковый номер 7878
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1124003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.12.2024	2,215	124,148	121,352	24	24	0	0	0	0	0	0	70,9	52,7	0,44	0,34	-
23.12.2024	2,235	111,195	108,688	23,97	23,97	0	0	0	0	0	0	70,8	50,3	0,44	0,34	-
24.12.2024	2,339	95,453	93,125	24	24	0	0	0	0	0	128	74,1	49	0,45	0,34	-
25.12.2024	2,301	95,68	93,375	24	24	0	0	0	0	0	0	73,4	48,8	0,45	0,34	-
26.12.2024	2,211	97,969	95,758	24	24	0	0	0	0	0	0	70,9	47,8	0,45	0,33	-
27.12.2024	2,241	99,758	97,5	24	24	0	0	0	0	0	0	71	48	0,45	0,34	-
28.12.2024	2,166	97,516	95,328	24	24	0	0	0	0	0	0	70,8	48,1	0,46	0,34	-
29.12.2024	2,016	92,523	90,438	24	24	0	0	0	0	0	0	70,8	48,5	0,45	0,34	-
30.12.2024	2,01	92,688	90,609	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	48,5	0,45	0,34	-
31.12.2024	1,986	92,273	90,211	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	48,5	0,45	0,34	-
01.01.2025	1,989	92,328	90,258	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	48,6	0,45	0,34	-
02.01.2025	2,073	92,047	89,898	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	49,2	0,45	0,34	-
03.01.2025	2,266	87,789	85,492	24	24	0	0	0	0	0	0	77	50,6	0,45	0,34	-
04.01.2025	2,329	87,141	84,789	24	24	0	0	0	0	0	0	78,3	50,9	0,45	0,33	-
05.01.2025	2,317	85,711	83,391	24	24	0	0	0	0	0	0	78,5	50,8	0,45	0,33	-
06.01.2025	2,265	86,758	84,477	24	24	0	0	0	0	0	0	77,2	50,5	0,45	0,33	-
07.01.2025	1,987	92	89,938	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	48,5	0,45	0,33	-
08.01.2025	2,076	88,961	86,875	24	24	0	0	0	0	0	0	72,6	48,7	0,45	0,33	-
09.01.2025	2,356	93,102	90,812	24	24	0	0	0	0	0	0	74,4	48,5	0,44	0,33	-
10.01.2025	2,346	95,336	93,008	24	24	0	0	0	0	0	0	74	48,8	0,45	0,33	-
11.01.2025	2,272	86,914	84,672	24	24	0	0	0	0	0	0	76,5	49,7	0,46	0,34	-
12.01.2025	2,261	86,969	84,734	24	24	0	0	0	0	0	0	76,3	49,6	0,45	0,34	-
13.01.2025	2,489	90,898	88,531	24	24	0	0	0	0	0	0	76,9	48,8	0,45	0,34	-
14.01.2025	2,547	102,758	100,141	24	24	0	0	0	0	0	0	75,8	50,4	0,45	0,34	-
15.01.2025	2,649	142,078	138,812	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	52,5	0,45	0,34	-
16.01.2025	2,681	141,383	138,141	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	52,2	0,45	0,35	-
17.01.2025	2,655	142,625	139,359	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	52,5	0,45	0,35	-
18.01.2025	2,478	137,43	134,242	24	24	0	0	0	0	0	0	72	53,6	0,45	0,35	-
19.01.2025	2,461	134,352	131,188	24	24	0	0	0	0	0	0	72,5	53,8	0,45	0,35	-
20.01.2025	2,343	100,797	98,305	24	24	0	0	0	0	0	0	74,6	50,8	0,44	0,35	-
Итого:	68,56	3066,58	2993,447	719,97	719,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,56															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.12.2024	1700,902	79373,242	77500,055	28160,78	0,2
20.01.2025	1769,462	82439,82	80493,5	28880,75	0,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2025 10:09:35