

#10196#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 19.03.2021

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
 Номер абонента 3914
 Порядковый номер 4279
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123166
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.02.2021	3,413	0	126,59	0	0	123,44	0	0	0	24	0	0	75,1	47	28,07	0,7	0,7	0	4,5
22.02.2021	3,438	0	130,43	0	0	127,19	0	0	0	24	0	0	75,1	47,4	27,62	0,7	0,7	0	4,6
23.02.2021	3,348	0	128,67	0	0	125,52	0	0	0	24	0	0	74,2	46,9	27,33	0,7	0,7	0	4,6
24.02.2021	2,962	0	102,13	0	0	99,69	0	0	0	24	0	0	73,3	43	30,31	0,7	0,7	0	8,2
25.02.2021	1,876	0	72,22	0	0	70,72	0	0	0	24	0	0	67,8	37,3	30,51	0,7	0,7	0	10,7
26.02.2021	3,24	0	123,29	0	0	120,41	0	0	0	24	0	0	72,5	45,4	27,08	0,7	0,7	0	4,9
27.02.2021	3,391	0	150,22	0	0	146,73	0	0	0	24	0	0	71,9	48,6	23,27	0,7	0,7	0	3,2
28.02.2021	3,446	0	149,17	0	0	145,68	0	0	0	24	0	0	72,7	49	23,75	0,7	0,7	0	3
01.03.2021	3,711	0	153,28	0	0	149,64	0	0	0	24	0	0	73,2	48,3	24,85	0,7	0,7	0	2,5
02.03.2021	3,599	0	150,97	0	0	147,44	0	0	0	24	0	0	72,4	47,9	24,54	0,7	0,7	0	3,2
03.03.2021	3,732	0	141,45	0	0	137,92	0	0	0	24	0	0	75	47,9	27,14	0,7	0,7	0	1,3
04.03.2021	3,978	0	161,05	0	0	157,07	0	0	0	24	0	0	74,8	49,4	25,45	0,7	0,7	0	1,3
05.03.2021	4,307	0	168,61	0	0	164,14	0	0	0	24	0	0	77,8	51,3	26,51	0,7	0,7	0	-0,7
06.03.2021	3,902	0	157,07	0	0	152,97	0	0	0	24	0	0	77,1	51,2	25,88	0,7	0,7	0	1,4
07.03.2021	3,854	0	159,37	0	0	155,37	0	0	0	24	0	0	75,4	50,4	24,98	0,7	0,7	0	1,7
08.03.2021	4,21	0	181,4	0	0	176,67	0	0	0	24	0	0	76,9	53	23,87	0,7	0,7	0	0
09.03.2021	4,36	0	161,53	0	0	157,02	0	0	0	24	0	0	80	51,8	28,21	0,7	0,7	0	-1,7
10.03.2021	4,228	0	158,68	0	0	154,37	0	0	0	24	0	0	78,8	50,9	27,97	0,7	0,7	0	-0,7
11.03.2021	4,409	0	169,97	0	0	165,38	0	0	0	24	0	0	78,5	51,6	26,94	0,7	0,7	0	-0,8
12.03.2021	3,466	0	128,49	0	0	125,36	0	0	0	24	0	0	74,4	46,6	27,78	0,7	0,7	0	4,6
13.03.2021	3,115	0	125,8	0	0	122,86	0	0	0	24	0	0	72,5	46,8	25,74	0,7	0,7	0	4,9
15.03.2021	3,34	0	141,58	0	0	138,32	0	0	0	24	0	0	72,2	47,9	24,28	0,7	0,7	0	3,7
16.03.2021	3,585	0	150,4	0	0	146,91	0	0	0	24	0	0	72,3	47,4	24,94	0,7	0,7	0	2,5
17.03.2021	3,949	0	177,76	0	0	173,62	0	0	0	24	0	0	72,4	49,5	22,92	0,7	0,7	0	1,6
18.03.2021	3,992	0	172,74	0	0	168,59	0	0	0	24	0	0	73,7	49,9	23,82	0,7	0,7	0	1
19.03.2021	4,442	0	193,59	0	0	188,65	0	0	0	24	0	0	76	52,4	23,64	0,7	0,7	0	-
Итого:	95,293	0	3836,46	0	0	3741,68	0	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,293																		

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 624

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2021	1756,378	95598,84	0,05	0	92788,35	0,04	0
19.03.2021	1851,671	99435,3	0,05	0	96530,03	0,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 7:23:01