

#120479#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (старый корпус)
3914

Заводской номер счётчика 00123166	Показания прибора, Гкал 20.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	439,022	351,653	87.369

Подпись исполнителя



#120478#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3914
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123166
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	3,993	0	140,15	0	0	136,35	0	0	0	24	0	0	78,6	49,3	29,31	0,7	0,7
22.02.2025	-	2,996	0	110,52	0	0	107,98	0	0	0	24	0	0	72,2	44,4	27,8	0,7	0,7
23.02.2025	-	2,952	0	107,64	0	0	105,1	0	0	0	24	0	0	72,3	44,2	28,12	0,7	0,7
24.02.2025	-	2,624	0	94,4	0	0	92,15	0	0	0	24	0	0	72,2	43,7	28,56	0,7	0,7
25.02.2025	-	2,404	0	82,3	0	0	80,37	0	0	0	24	0	0	72,1	42	30,04	0,7	0,7
26.02.2025	-	2,596	0	92,78	0	0	90,61	0	0	0	24	0	0	72,1	43,4	28,73	0,7	0,7
27.02.2025	-	2,456	0	85,81	0	0	83,81	0	0	0	24	0	0	72,3	42,9	29,36	0,7	0,7
28.02.2025	-	2,281	0	78,77	0	0	76,96	0	0	0	24	0	0	72,1	42,4	29,76	0,7	0,7
01.03.2025	-	2,527	0	95,74	0	0	93,59	0	0	0	24	0	0	70,5	43,4	27,07	0,7	0,7
02.03.2025	-	2,966	0	116,99	0	0	114,29	0	0	0	24	0	0	72,1	46	26,04	0,7	0,7
03.03.2025	-	3,207	0	129,34	0	0	126,3	0	0	0	24	0	0	72,5	47	25,47	0,7	0,7
04.03.2025	-	2,922	0	111,55	0	0	108,97	0	0	0	24	0	0	72,3	45,3	26,93	0,7	0,7
05.03.2025	-	2,912	0	105,83	0	0	103,39	0	0	0	24	0	0	72,1	43,9	28,18	0,7	0,7
06.03.2025	-	2,942	0	113,5	0	0	110,9	0	0	0	24	0	0	72	44,9	27,05	0,7	0,7
07.03.2025	-	2,982	0	116	0	0	113,42	0	0	0	24	0	0	70,7	44,3	26,41	0,7	0,7
08.03.2025	-	3,473	0	133,82	0	0	130,61	0	0	0	24	0	0	71,4	44,8	26,61	0,7	0,7
09.03.2025	-	3,1	0	116,63	0	0	113,93	0	0	0	24	0	0	72,1	44,8	27,24	0,7	0,7
10.03.2025	-	3,274	0	130,06	0	0	126,96	0	0	0	24	0	0	73,2	47,3	25,84	0,7	0,7
11.03.2025	-	3,389	0	134,36	0	0	131,17	0	0	0	24	0	0	73,6	47,8	25,87	0,7	0,7
12.03.2025	-	3,393	0	131,02	0	0	127,93	0	0	0	24	0	0	73	46,5	26,55	0,7	0,7
13.03.2025	-	3,737	0	134,95	0	0	131,47	0	0	0	24	0	0	72,2	43,8	28,48	0,7	0,7
14.03.2025	-	3,975	0	133,71	0	0	130,01	0	0	0	24	0	0	72,8	42,2	30,58	0,7	0,7
15.03.2025	-	3,87	0	132,44	0	0	128,83	0	0	0	24	0	0	72	41,9	30,06	0,7	0,7
16.03.2025	-	3,499	0	129,8	0	0	126,61	0	0	0	24	0	0	72,4	44,7	27,67	0,7	0,7
17.03.2025	-	2,898	0	108,75	0	0	106,2	0	0	0	24	0	0	72,3	44,9	27,48	0,7	0,7
18.03.2025	-	3,052	0	116,18	0	0	113,48	0	0	0	24	0	0	72,2	45,1	27,01	0,7	0,7
19.03.2025	-	3,796	0	140,42	0	0	136,87	0	0	0	24	0	0	72,7	45	27,77	0,7	0,7
20.03.2025	-	3,153	0	118,1	0	0	115,33	0	0	0	24	0	0	72,7	45,2	27,54	0,7	0,7
Итого:	-	87,369	0	3241,56	0	0	3163,59	0	0	0	672	0	0	72,5	44,7	27,8	0,7	0,7

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.02.2025	351,653	13491,54	0	0	13161,65	0	0
20.03.2025	439,022	16733,1	0	0	16325,24	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения