

#10183#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
 Номер абонента 3914
 Порядковый номер 4279
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123166
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.03.2022	3,231	0	154,4	0	0	150,87	0	0	0	24	0	0	71,9	47,7	24,15	0,7	0,7	0	3,3
22.03.2022	3,891	0	191,87	0	0	187,45	0	0	0	24	0	0	72,1	50,6	21,45	0,7	0,7	0	4,9
23.03.2022	2,116	0	86,19	0	0	84,24	0	0	0	24	0	0	71	43,7	27,27	0,7	0,7	0	4,2
24.03.2022	2,706	0	115,85	0	0	113,18	0	0	0	24	0	0	72	45,5	26,5	0,7	0,7	0	3,9
25.03.2022	1,882	0	65,84	0	0	64,37	0	0	0	24	0	0	71,7	42,2	29,46	0,7	0,7	0	7
26.03.2022	3,399	0	163,23	0	0	159,68	0	0	0	24	0	0	69,3	47,3	22,05	0,7	0,7	0	6,2
27.03.2022	3,462	0	172,65	0	0	168,66	0	0	0	24	0	0	72	49,1	22,91	0,7	0,7	0	5,2
28.03.2022	3,269	0	130,03	0	0	127,05	0	0	0	24	0	0	71,4	45,2	26,29	0,7	0,7	0	7
29.03.2022	3,759	0	163,91	0	0	160,14	0	0	0	24	0	0	72,2	48,2	23,93	0,7	0,7	0	4
30.03.2022	4,887	0	266,8	0	0	260,37	0	0	0	24	0	0	73,7	54,6	19,16	0,7	0,7	0	0,2
31.03.2022	4,902	0	254,89	0	0	248,48	0	0	0	24	0	0	75,5	55,1	20,36	0,7	0,7	0	-
01.04.2022	4,538	0	224,25	0	0	218,65	0	0	0	24	0	0	75,1	53,5	21,63	0,7	0,7	0	-
02.04.2022	4,494	0	252,52	0	0	246,43	0	0	0	24	0	0	73,9	55,2	18,62	0,7	0,7	0	-
03.04.2022	4,16	0	222,57	0	0	217,23	0	0	0	24	0	0	73,6	53,7	19,93	0,7	0,7	0	-
04.04.2022	4,097	0	201,07	0	0	196,33	0	0	0	24	0	0	73	50,7	22,27	0,7	0,7	0	-
05.04.2022	4,213	0	211,03	0	0	206,11	0	0	0	24	0	0	72,3	51,6	20,68	0,7	0,7	0	-
06.04.2022	3,6	0	167,96	0	0	164,06	0	0	0	24	0	0	71,9	48	23,86	0,7	0,7	0	-
07.04.2022	2,237	0	74,93	0	0	73,23	0	0	0	24	0	0	71,6	39,8	31,78	0,7	0,7	0	-
08.04.2022	3,151	0	125,11	0	0	122,26	0	0	0	24	0	0	71,2	45,1	26,13	0,7	0,7	0	-
09.04.2022	3,281	0	143,21	0	0	139,89	0	0	0	24	0	0	72	47,8	24,19	0,7	0,7	0	-
10.04.2022	3,332	0	146,45	0	0	143,07	0	0	0	24	0	0	71,9	48,2	23,75	0,7	0,7	0	-
11.04.2022	3,641	0	154,55	0	0	151,01	0	0	0	24	0	0	71,8	46,5	25,27	0,7	0,7	0	-
12.04.2022	3,564	0	173,71	0	0	169,78	0	0	0	24	0	0	71,4	47,3	24,06	0,7	0,7	0	-
13.04.2022	2,847	0	123,81	0	0	120,97	0	0	0	24	0	0	71,7	43,4	28,3	0,7	0,7	0	-
14.04.2022	2,185	0	71,71	0	0	70,05	0	0	0	24	0	0	71,8	39,6	32,18	0,7	0,7	0	-
15.04.2022	3,473	0	140,43	0	0	137,19	0	0	0	24	0	0	71,7	45,8	25,89	0,7	0,7	0	-
16.04.2022	3,63	0	174,59	0	0	170,56	0	0	0	24	0	0	71,9	49,6	22,23	0,7	0,7	0	-
17.04.2022	3,377	0	158,69	0	0	155,03	0	0	0	24	0	0	71,9	48,7	23,25	0,7	0,7	0	-
18.04.2022	3,44	0	147,48	0	0	144,08	0	0	0	24	0	0	72	46,5	25,51	0,7	0,7	0	-
19.04.2022	2,565	0	99	0	0	96,82	0	0	0	24	0	0	70,3	43,1	27,23	0,7	0,7	0	-
20.04.2022	2,116	0	71,33	0	0	69,7	0	0	0	24	0	0	71,6	39,9	31,71	0,7	0,7	0	-
Итого:	105,445	0	4850,06	0	0	4736,94	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,445																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2022	2630,724	134846,04	0,05	0	131093,65	0,04	0
20.04.2022	2736,169	139696,1	0,05	0	135830,59	0,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.04.2022 7:18:32