

#130253#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (старый корпус)
3914

Заводской номер счётчика 00123166	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	560,648	500,566	60.082

Подпись исполнителя _____



#130252#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3914
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123166
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	1,552	0	48,3	0	0	47,28	0	0	0	24	0	0	69,1	35,7	33,4	0,7	0,7
22.04.2025	-	1,603	0	51,61	0	0	50,45	0	0	0	24	0	0	71,7	39,7	31,99	0,7	0,7
23.04.2025	-	1,704	0	51,55	0	0	50,4	0	0	0	24	0	0	69,4	35,5	33,89	0,7	0,7
24.04.2025	-	1,596	0	49,39	0	0	48,28	0	0	0	24	0	0	71,7	38,6	33,09	0,7	0,7
25.04.2025	-	2,666	0	98,3	0	0	96,17	0	0	0	24	0	0	69,7	41,6	28,03	0,7	0,7
26.04.2025	-	2,442	0	84,63	0	0	82,74	0	0	0	24	0	0	70,5	40,9	29,63	0,7	0,7
27.04.2025	-	2,694	0	91,46	0	0	89,39	0	0	0	24	0	0	71	40,7	30,26	0,7	0,7
28.04.2025	-	2,344	0	76,02	0	0	74,31	0	0	0	24	0	0	70,6	39	31,64	0,7	0,7
29.04.2025	-	1,618	0	47,14	0	0	46,04	0	0	0	24	0	0	71,8	36,6	35,16	0,7	0,7
30.04.2025	-	1,924	0	62,47	0	0	61,13	0	0	0	24	0	0	68,9	37	31,88	0,7	0,7
01.05.2025	-	1,875	0	58,35	0	0	57,07	0	0	0	24	0	0	69,8	36,7	33,04	0,7	0,7
02.05.2025	-	1,517	0	48,17	0	0	47,14	0	0	0	24	0	0	69,8	36,3	33,46	0,7	0,7
03.05.2025	-	1,796	0	56,11	0	0	54,9	0	0	0	24	0	0	69,6	36,4	33,29	0,7	0,7
04.05.2025	-	1,646	0	53,97	0	0	52,8	0	0	0	24	0	0	69,1	37,2	31,88	0,7	0,7
05.05.2025	-	2,185	0	77,03	0	0	75,34	0	0	0	24	0	0	70,1	39,6	30,51	0,7	0,7
06.05.2025	-	1,698	0	52,04	0	0	50,88	0	0	0	24	0	0	71,5	38,2	33,27	0,7	0,7
07.05.2025	-	2,205	0	76,92	0	0	75,24	0	0	0	24	0	0	69,8	39,5	30,27	0,7	0,7
08.05.2025	-	2,603	0	92,97	0	0	90,89	0	0	0	24	0	0	70,5	41,8	28,75	0,7	0,7
09.05.2025	-	3,462	0	172,65	0	0	168,66	0	0	0	24	0	0	72	49,1	22,91	0,7	0,7
10.05.2025	-	3,151	0	125,11	0	0	122,26	0	0	0	24	0	0	71,2	45,1	26,13	0,7	0,7
11.05.2025	-	2,565	0	99	0	0	96,82	0	0	0	24	0	0	70,3	43,1	27,23	0,7	0,7
12.05.2025	-	1,882	0	65,84	0	0	64,37	0	0	0	24	0	0	71,7	42,2	29,46	0,7	0,7
13.05.2025	-	2,22	0	73,45	0	0	71,82	0	0	0	24	0	0	70,6	39,4	31,25	0,7	0,7
14.05.2025	-	1,832	0	60,94	0	0	59,63	0	0	0	24	0	0	69,6	37,5	32,07	0,7	0,7
15.05.2025	-	3,891	0	191,87	0	0	187,45	0	0	0	24	0	0	72,1	50,6	21,45	0,7	0,7
16.05.2025	-	0,257	0	10,25	0	0	10,02	0	0	0	24	0	0	68,6	45	23,51	0,7	0,7
17.05.2025	-	0,267	0	11	0	0	10,79	0	0	0	24	0	0	68,6	45,4	23,16	0,7	0,7
18.05.2025	-	1,743	0	57,16	0	0	55,86	0	0	0	24	0	0	71,3	39,9	31,43	0,7	0,7
19.05.2025	-	1,876	0	63,06	0	0	61,76	0	0	0	24	0	0	67,8	36,9	30,83	0,7	0,7
20.05.2025	-	1,268	0	40,7	0	0	39,82	0	0	0	24	0	0	69,2	37	32,12	0,7	0,7
Итого:	-	60,082	0	2147,46	0	0	2099,71	0	0	0	720	0	0	70,3	40,1	30,2	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.04.2025	500,566	18827,1	0	0	18371,6	0	0
20.05.2025	560,648	20974,6	0	0	20471,31	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения