

#10193#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
 Номер абонента 3914
 Порядковый номер 4279
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123166
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.05.2021	0,265	0	11,67	0	0	11,42	0	0	0	24	0	0	68,7	46,8	21,83	0,7	0,7	0	14
22.05.2021	0,093	0	6,1	0	0	6,01	0	0	0	24	0	0	67,9	51,9	15,96	0,7	0,7	0	-
23.05.2021	0,088	0	5,31	0	0	5,25	0	0	0	24	0	0	67,6	50,8	16,77	0,7	0,7	0	-
24.05.2021	0,234	0	10,42	0	0	10,2	0	0	0	24	0	0	68,8	46,9	21,86	0,7	0,7	0	16
25.05.2021	0,231	0	11,91	0	0	11,68	0	0	0	24	0	0	68,9	49,9	18,99	0,7	0,7	0	-
26.05.2021	0,238	0	11,8	0	0	11,56	0	0	0	24	0	0	69,1	48,8	20,33	0,7	0,7	0	-
27.05.2021	0,204	0	9,62	0	0	9,44	0	0	0	24	0	0	68,3	47,7	20,62	0,7	0,7	0	-
28.05.2021	0,207	0	9,75	0	0	9,57	0	0	0	24	0	0	68,3	48,1	20,18	0,7	0,7	0	11
29.05.2021	0,09	0	6,64	0	0	6,56	0	0	0	24	0	0	67,8	52	15,78	0,7	0,7	0	12,3
30.05.2021	0,087	0	5,85	0	0	5,78	0	0	0	24	0	0	68	52	15,99	0,7	0,7	0	-
31.05.2021	0,098	0	5,57	0	0	5,46	0	0	0	24	0	0	67,9	49,5	18,4	0,7	0,7	0	16
01.06.2021	0,19	0	9,95	0	0	9,77	0	0	0	24	0	0	68,2	49,4	18,79	0,7	0,7	0	-
02.06.2021	0,194	0	9,12	0	0	8,96	0	0	0	24	0	0	68,6	48,3	20,27	0,7	0,7	0	-
03.06.2021	0,222	0	9,72	0	0	9,54	0	0	0	24	0	0	69,1	47,4	21,65	0,7	0,7	0	15
04.06.2021	0,215	0	9,06	0	0	8,93	0	0	0	24	0	0	69,4	47,6	21,85	0,7	0,7	0	-
05.06.2021	0,134	0	9,35	0	0	9,15	0	0	0	24	0	0	68,3	52,7	15,59	0,7	0,7	0	13,4
06.06.2021	0,117	0	10,79	0	0	10,55	0	0	0	24	0	0	68,8	57,7	11,03	0,7	0,7	0	22
07.06.2021	0,155	0	11,04	0	0	10,8	0	0	0	24	0	0	68,1	53,8	14,24	0,7	0,7	0	-
08.06.2021	0,174	0	11,69	0	0	11,45	0	0	0	24	0	0	69,4	54,3	15,07	0,7	0,7	0	18,8
09.06.2021	0,202	0	11,66	0	0	11,42	0	0	0	24	0	0	68,5	51,1	17,41	0,7	0,7	0	21
10.06.2021	0,175	0	11,18	0	0	10,94	0	0	0	24	0	0	67,8	51,6	16,22	0,7	0,7	0	-
11.06.2021	0,177	0	11,59	0	0	11,35	0	0	0	24	0	0	69,3	53,7	15,65	0,7	0,7	0	-
12.06.2021	0,125	0	11,47	0	0	11,23	0	0	0	24	0	0	68,6	57,3	11,27	0,7	0,7	0	-
13.06.2021	0,11	0	11,44	0	0	11,2	0	0	0	24	0	0	68,9	59,1	9,78	0,7	0,7	0	-
14.06.2021	0,146	0	11,51	0	0	11,27	0	0	0	24	0	0	69,4	56,7	12,72	0,7	0,7	0	-
15.06.2021	0,169	0	11,71	0	0	11,47	0	0	0	24	0	0	69	54,4	14,62	0,7	0,7	0	-
16.06.2021	0,18	0	11,66	0	0	11,42	0	0	0	24	0	0	68,9	53,2	15,76	0,7	0,7	0	-
17.06.2021	0,184	0	11,81	0	0	11,57	0	0	0	24	0	0	69,1	53,3	15,81	0,7	0,7	0	-
18.06.2021	0,181	0	11,98	0	0	11,74	0	0	0	24	0	0	69,7	54,4	15,32	0,7	0,7	0	-
19.06.2021	0,123	0	12,06	0	0	11,82	0	0	0	24	0	0	69,7	59,1	10,52	0,7	0,7	0	-
20.06.2021	0,12	0	12,09	0	0	11,85	0	0	0	24	0	0	69,8	60	9,84	0,7	0,7	0	-
Итого:	5,128	0	315,52	0	0	309,36	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,128																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2021	1987,922	104888,65	0,05	0	101858,91	0,04	0
20.06.2021	1993,05	105204,17	0,05	0	102168,27	0,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.06.2021 7:47:59