

#10182#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
 Номер абонента 3914
 Порядковый номер 4279
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123166
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.05.2022	0,09	0	6,18	0	0	6,07	0	0	0	24	0	0	66,3	51,5	14,83	0,7	0,7	0	-
22.05.2022	0,09	0	5,9	0	0	5,8	0	0	0	24	0	0	66,9	51,5	15,4	0,7	0,7	0	-
23.05.2022	0,287	0	13,46	0	0	13,18	0	0	0	24	0	0	68,1	48	20,16	0,7	0,7	0	-
24.05.2022	0,235	0	9,79	0	0	9,58	0	0	0	24	0	0	68,4	46	22,44	0,7	0,7	0	-
25.05.2022	0,228	0	10,32	0	0	10,09	0	0	0	24	0	0	68,1	46,7	21,41	0,7	0,7	0	-
26.05.2022	0,243	0	9,87	0	0	9,64	0	0	0	24	0	0	68,3	45,4	22,87	0,7	0,7	0	-
27.05.2022	0,238	0	9,72	0	0	9,56	0	0	0	24	0	0	68,1	45,4	22,72	0,7	0,7	0	-
28.05.2022	0,094	0	5,85	0	0	5,76	0	0	0	24	0	0	67,2	50,7	16,49	0,7	0,7	0	-
29.05.2022	0,085	0	5,4	0	0	5,36	0	0	0	24	0	0	67,3	51,1	16,21	0,7	0,7	0	-
30.05.2022	0,152	0	7,3	0	0	7,16	0	0	0	24	0	0	67,8	48,3	19,49	0,7	0,7	0	-
31.05.2022	0,096	0	5,99	0	0	5,88	0	0	0	24	0	0	67,2	50,6	16,56	0,7	0,7	0	-
01.06.2022	0,192	0	8,76	0	0	8,63	0	0	0	24	0	0	67,7	47,3	20,33	0,7	0,7	0	-
02.06.2022	0,198	0	8,75	0	0	8,59	0	0	0	24	0	0	68,4	47	21,36	0,7	0,7	0	-
03.06.2022	0,199	0	8,72	0	0	8,54	0	0	0	24	0	0	68	46,7	21,28	0,7	0,7	0	-
04.06.2022	0,147	0	7,19	0	0	7,09	0	0	0	24	0	0	67,9	48,5	19,4	0,7	0,7	0	-
05.06.2022	0,115	0	6,62	0	0	6,47	0	0	0	24	0	0	67,5	50,1	17,39	0,7	0,7	0	-
06.06.2022	0,188	0	8,15	0	0	8	0	0	0	24	0	0	68,5	46,9	21,65	0,7	0,7	0	-
07.06.2022	0,194	0	7,96	0	0	7,83	0	0	0	24	0	0	68,8	46,6	22,19	0,7	0,7	0	-
08.06.2022	0,208	0	8,84	0	0	8,66	0	0	0	24	0	0	68,4	46,6	21,79	0,7	0,7	0	-
09.06.2022	0,209	0	8,72	0	0	8,54	0	0	0	24	0	0	68,6	46,5	22,14	0,7	0,7	0	-
10.06.2022	0,181	0	8,59	0	0	8,43	0	0	0	24	0	0	68,7	48,1	20,52	0,7	0,7	0	-
11.06.2022	0,106	0	5,74	0	0	5,67	0	0	0	24	0	0	68,3	49,3	18,97	0,7	0,7	0	-
12.06.2022	0,125	0	6,2	0	0	6,15	0	0	0	24	0	0	68,3	48,6	19,77	0,7	0,7	0	-
13.06.2022	0,141	0	6,98	0	0	6,88	0	0	0	24	0	0	67,8	48,4	19,44	0,7	0,7	0	-
14.06.2022	0,197	0	8,95	0	0	8,74	0	0	0	24	0	0	67,7	47,5	20,22	0,7	0,7	0	-
15.06.2022	0,199	0	9,3	0	0	9,09	0	0	0	24	0	0	68,4	47,3	21,19	0,7	0,7	0	-
16.06.2022	0,2	0	9,05	0	0	8,9	0	0	0	24	0	0	68,6	48,4	20,18	0,7	0,7	0	-
17.06.2022	0,177	0	7,88	0	0	7,75	0	0	0	24	0	0	68,3	47,2	21,16	0,7	0,7	0	-
18.06.2022	0,131	0	6,99	0	0	6,91	0	0	0	24	0	0	68,3	49,8	18,46	0,7	0,7	0	-
19.06.2022	0,117	0	6,25	0	0	6,15	0	0	0	24	0	0	68	49	19,04	0,7	0,7	0	-
20.06.2022	0,169	0	7,9	0	0	7,75	0	0	0	24	0	0	67,8	47,8	20,04	0,7	0,7	0	-
Итого:	5,231	0	247,32	0	0	242,85	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,231																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2022	2751,603	141036,59	0,05	0	137141,65	0,04	0
20.06.2022	2756,834	141283,91	0,05	0	137384,5	0,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.06.2022 7:26:27