

#133087#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (старый корпус)
3914

Заводской номер счётчика 00123166	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	563,262	560,648	2.614

Подпись исполнителя



#133086#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3914
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика BKT-7
Заводской номер 00123166
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,074	0	5,1	0	0	5,08	0	0	0	24	0	0	68	52,5	15,5	0,7	0,7
22.05.2025	-	0,083	0	4,61	0	0	4,58	0	0	0	24	0	0	68,6	50,6	18,03	0,7	0,7
23.05.2025	-	0,077	0	5,47	0	0	5,44	0	0	0	24	0	0	66,4	51,7	14,71	0,7	0,7
24.05.2025	-	0,085	0	5,06	0	0	5	0	0	0	24	0	0	67,8	50,9	16,9	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,075	0	5,26	0	0	5,22	0	0	0	24	0	0	67,3	52,4	14,91	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,084	0	5,18	0	0	5,12	0	0	0	24	0	0	68,7	51,7	16,97	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,099	0	11,91	0	0	11,67	0	0	0	24	0	0	68,7	60,3	8,4	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,093	0	11,96	0	0	11,72	0	0	0	24	0	0	68,9	60,9	7,98	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,086	0	5,28	0	0	5,21	0	0	0	24	0	0	67,7	51,1	16,6	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,082	0	4,64	0	0	4,64	0	0	0	24	0	0	68,1	50,8	17,31	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,083	0	6,33	0	0	6,23	0	0	0	24	0	0	65,7	52	13,76	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,088	0	4,79	0	0	4,79	0	0	0	24	0	0	68,2	50,7	17,55	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,08	0	6,05	0	0	5,98	0	0	0	24	0	0	66,6	52,7	13,88	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,076	0	5,76	0	0	5,7	0	0	0	24	0	0	66,6	52,6	14,03	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,084	0	6,32	0	0	6,22	0	0	0	24	0	0	66,5	52,5	14,04	0,7	0,7
05.06.2025	-	0,089	0	5,28	0	0	5,23	0	0	0	24	0	0	67,6	50,8	16,83	0,7	0,7
06.06.2025	-	0,092	0	6,44	0	0	6,3	0	0	0	24	0	0	66,1	51,9	14,16	0,7	0,7
07.06.2025	-	0,086	0	5,78	0	0	5,71	0	0	0	24	0	0	66,4	51,7	14,65	0,7	0,7
08.06.2025	-	0,091	0	11,85	0	0	11,61	0	0	0	24	0	0	69	61,2	7,81	0,7	0,7
09.06.2025	-	0,084	0	5,91	0	0	5,83	0	0	0	24	0	0	66,5	51,8	14,63	0,7	0,7
10.06.2025	-	0,08	0	5,66	0	0	5,6	0	0	0	24	0	0	67,3	52,4	14,9	0,7	0,7
11.06.2025	-	0,083	0	11,84	0	0	11,6	0	0	0	24	0	0	68,8	61,4	7,44	0,7	0,7
12.06.2025	-	0,077	0	6,14	0	0	6,06	0	0	0	24	0	0	65,6	52,2	13,42	0,7	0,7
13.06.2025	-	0,074	0	5,45	0	0	5,45	0	0	0	24	0	0	66,5	52,2	14,37	0,7	0,7
14.06.2025	-	0,084	0	5,97	0	0	5,91	0	0	0	24	0	0	66,2	51,9	14,26	0,7	0,7
15.06.2025	-	0,087	0	5,71	0	0	5,65	0	0	0	24	0	0	66,7	51	15,69	0,7	0,7
16.06.2025	-	0,092	0	5,15	0	0	5,12	0	0	0	24	0	0	68,2	50,8	17,42	0,7	0,7
17.06.2025	-	0,087	0	6,46	0	0	6,39	0	0	0	24	0	0	66,6	52,3	14,26	0,7	0,7
18.06.2025	-	0,085	0	5,91	0	0	5,84	0	0	0	24	0	0	66,4	51,4	14,96	0,7	0,7
19.06.2025	-	0,085	0	5,02	0	0	4,94	0	0	0	24	0	0	68,1	51,1	17,01	0,7	0,7
20.06.2025	-	0,089	0	6,32	0	0	6,21	0	0	0	24	0	0	66,1	51,7	14,41	0,7	0,7
Итого:	-	2,614	0	198,61	0	0	196,05	0	0	0	744	0	0	67,3	52,9	14,4	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.05.2025	560,648	20974,6	0	0	20471,31	0	0
20.06.2025	563,262	21173,2	0	0	20667,36	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения