

#10181#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
 Номер абонента 3914
 Порядковый номер 4279
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123166
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.06.2022	0,181	0	8,44	0	0	8,32	0	0	0	24	0	0	67,8	48,1	19,68	0,7	0,7	0	-
22.06.2022	0,128	0	7,23	0	0	7,07	0	0	0	24	0	0	68	50	18	0,7	0,7	0	-
23.06.2022	0,116	0	6,26	0	0	6,12	0	0	0	24	0	0	68,1	49,3	18,75	0,7	0,7	0	-
24.06.2022	0,102	0	5,65	0	0	5,59	0	0	0	24	0	0	68	49,7	18,26	0,7	0,7	0	-
25.06.2022	0,077	0	4,8	0	0	4,79	0	0	0	24	0	0	67,5	51,5	16,08	0,7	0,7	0	-
26.06.2022	0,074	0	5,1	0	0	5,08	0	0	0	24	0	0	68	52,5	15,5	0,7	0,7	0	-
27.06.2022	0,08	0	5,66	0	0	5,6	0	0	0	24	0	0	67,3	52,4	14,9	0,7	0,7	0	-
28.06.2022	0,088	0	21,92	0	0	21,64	0	0	0	24	0	0	56,4	52,3	4,12	0,7	0,7	0	-
29.06.2022	0,097	0	5,6	0	0	5,53	0	0	0	24	0	0	67,7	50,1	17,53	0,7	0,7	0	-
30.06.2022	0,097	0	6,01	0	0	5,93	0	0	0	24	0	0	67,8	51	16,88	0,7	0,7	0	-
01.07.2022	0,093	0	5,8	0	0	5,67	0	0	0	24	0	0	67	50,3	16,68	0,7	0,7	0	-
02.07.2022	0,075	0	5,39	0	0	5,36	0	0	0	24	0	0	66,6	52	14,58	0,7	0,7	0	-
03.07.2022	0,076	0	5,7	0	0	5,65	0	0	0	24	0	0	66,7	52,5	14,26	0,7	0,7	0	-
04.07.2022	0,097	0	5,84	0	0	5,75	0	0	0	24	0	0	67,2	50,1	17,1	0,7	0,7	0	-
05.07.2022	0,095	0	5,59	0	0	5,51	0	0	0	24	0	0	67,4	50,1	17,28	0,7	0,7	0	-
06.07.2022	0,095	0	6,28	0	0	6,19	0	0	0	24	0	0	67,4	50,9	16,44	0,7	0,7	0	-
07.07.2022	0,096	0	6,62	0	0	6,53	0	0	0	24	0	0	66,6	51,5	15,09	0,7	0,7	0	-
08.07.2022	0,097	0	6,51	0	0	6,39	0	0	0	24	0	0	66,2	50,9	15,29	0,7	0,7	0	-
09.07.2022	0,08	0	6,05	0	0	5,99	0	0	0	24	0	0	66,4	52,6	13,75	0,7	0,7	0	-
10.07.2022	0,077	0	6,14	0	0	6,06	0	0	0	24	0	0	65,6	52,2	13,42	0,7	0,7	0	-
11.07.2022	0,103	0	6,84	0	0	6,71	0	0	0	24	0	0	66	50,7	15,29	0,7	0,7	0	-
12.07.2022	0,1	0	8,14	0	0	7,94	0	0	0	24	0	0	65,8	52,6	13,22	0,7	0,7	0	-
13.07.2022	0,105	0	7,91	0	0	7,75	0	0	0	24	0	0	66,5	51,4	15,08	0,7	0,7	0	-
14.07.2022	0,102	0	6,77	0	0	6,65	0	0	0	24	0	0	66,2	50,7	15,43	0,7	0,7	0	-
15.07.2022	0,098	0	7,02	0	0	6,88	0	0	0	24	0	0	65,2	51,2	14	0,7	0,7	0	-
16.07.2022	0,082	0	6,26	0	0	6,13	0	0	0	24	0	0	65,7	52,2	13,44	0,7	0,7	0	-
17.07.2022	0,079	0	6,46	0	0	6,36	0	0	0	24	0	0	66,2	53	13,15	0,7	0,7	0	-
18.07.2022	0,1	0	7,01	0	0	6,86	0	0	0	24	0	0	65,8	50,9	14,86	0,7	0,7	0	-
19.07.2022	0,129	0	9,21	0	0	8,99	0	0	0	24	0	0	66,6	52,4	14,16	0,7	0,7	0	-
20.07.2022	0,127	0	8,08	0	0	7,89	0	0	0	24	0	0	66,2	50,2	16,07	0,7	0,7	0	-
Итого:	2,946	0	210,29	0	0	206,93	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,946																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2022	2756,834	141283,91	0,05	0	137384,5	0,04	0
20.07.2022	2759,78	141494,2	0,05	0	137591,43	0,04	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.07.2022 7:26:47