

#10190#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (Чкаловск)
3914
4279
ВКТ-7
00123166
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.06.2023	0,198	0	10,54	0	0	10,34	0	0	0	24	0	0	66,3	48,6	17,69	0,7	0,7	0	-
22.06.2023	0,235	0	10,41	0	0	10,21	0	0	0	24	0	0	67,6	48	19,67	0,7	0,7	0	-
23.06.2023	0,171	0	8,86	0	0	8,69	0	0	0	24	0	0	66,9	48,5	18,4	0,7	0,7	0	-
24.06.2023	0,125	0	7,25	0	0	7,12	0	0	0	24	0	0	66,6	49,5	17,03	0,7	0,7	0	-
25.06.2023	0,078	0	5,81	0	0	5,72	0	0	0	24	0	0	66,1	52,1	14	0,7	0,7	0	-
26.06.2023	0,087	0	5,71	0	0	5,65	0	0	0	24	0	0	66,7	51	15,69	0,7	0,7	0	-
27.06.2023	0,083	0	6,17	0	0	6,09	0	0	0	24	0	0	66	51,7	14,31	0,7	0,7	0	-
28.06.2023	0,087	0	5,94	0	0	5,86	0	0	0	24	0	0	66,3	51,3	14,97	0,7	0,7	0	-
29.06.2023	0,084	0	5,97	0	0	5,91	0	0	0	24	0	0	66,2	51,9	14,26	0,7	0,7	0	-
30.06.2023	0,087	0	6,46	0	0	6,39	0	0	0	24	0	0	66,6	52,3	14,26	0,7	0,7	0	-
01.07.2023	0,074	0	5,45	0	0	5,45	0	0	0	24	0	0	66,5	52,2	14,37	0,7	0,7	0	-
02.07.2023	0,076	0	5,79	0	0	5,75	0	0	0	24	0	0	65,7	52,2	13,48	0,7	0,7	0	-
03.07.2023	0,081	0	7,31	0	0	7,19	0	0	0	24	0	0	65,9	53,4	12,44	0,7	0,7	0	-
04.07.2023	0,082	0	5,86	0	0	5,8	0	0	0	24	0	0	66,1	51,5	14,65	0,7	0,7	0	-
05.07.2023	0,08	0	5,91	0	0	5,79	0	0	0	24	0	0	66,1	51,7	14,45	0,7	0,7	0	-
06.07.2023	0,084	0	6,75	0	0	6,63	0	0	0	24	0	0	66,2	53	13,13	0,7	0,7	0	-
07.07.2023	0,083	0	6,2	0	0	6,12	0	0	0	24	0	0	66,2	52,7	13,53	0,7	0,7	0	-
08.07.2023	0,076	0	5,42	0	0	5,38	0	0	0	24	0	0	66,6	51,9	14,66	0,7	0,7	0	-
09.07.2023	0,072	0	5,36	0	0	5,36	0	0	0	24	0	0	66,2	52	14,17	0,7	0,7	0	-
10.07.2023	0,082	0	6,29	0	0	6,21	0	0	0	24	0	0	66,2	52,4	13,76	0,7	0,7	0	-
11.07.2023	0,076	0	5,76	0	0	5,7	0	0	0	24	0	0	66,6	52,6	14,03	0,7	0,7	0	-
12.07.2023	0,08	0	6,05	0	0	5,98	0	0	0	24	0	0	66,6	52,7	13,88	0,7	0,7	0	-
13.07.2023	0,079	0	5,57	0	0	5,52	0	0	0	24	0	0	66,4	51,7	14,65	0,7	0,7	0	-
14.07.2023	0,084	0	6,32	0	0	6,22	0	0	0	24	0	0	66,5	52,5	14,04	0,7	0,7	0	-
15.07.2023	0,077	0	5,43	0	0	5,4	0	0	0	24	0	0	66,5	51,7	14,81	0,7	0,7	0	-
16.07.2023	0,074	0	5,21	0	0	5,17	0	0	0	24	0	0	66,7	51,9	14,79	0,7	0,7	0	-
17.07.2023	0,077	0	5,47	0	0	5,44	0	0	0	24	0	0	66,4	51,7	14,71	0,7	0,7	0	-
18.07.2023	0,08	0	5,92	0	0	5,84	0	0	0	24	0	0	66	52	13,98	0,7	0,7	0	-
19.07.2023	0,084	0	6,08	0	0	5,98	0	0	0	24	0	0	66,1	51,7	14,4	0,7	0,7	0	-
20.07.2023	0,084	0	6,27	0	0	6,21	0	0	0	24	0	0	66,5	52,5	14	0,7	0,7	0	-
Итого:	2,82	0	191,54	0	0	189,12	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,82																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2023	510,391	18613,52	0	0	18157,77	0	0
20.07.2023	513,211	18805,06	0	0	18346,89	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2023 7:17:47